Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	121,16	102,40	18,76	69,43	69,28	0,15	7,00	5,00		19,33	-	-	19,76	-	19,76	-	69,55	-	1,35			1,35
28.05.20	24,00	-	123,14	103,00	20,14	69,34	69,23	0,11	7,00	5,00		20,75	-	-	21,20	-	21,20	-	69,29	-	1,44			1,44
29.05.20	24,00	-	120,22	100,94	19,28	69,20	69,05	0,15	7,00	5,00		19,70	-	-	20,16	-	20,16	-	69,29	-	1,37			1,37
30.05.20	24,00	-	116,36	97,36	19,00	69,47	69,32	0,15	7,00	5,00		19,48	-	-	19,91	-	19,91	-	69,53	-	1,35			1,35
31.05.20	24,00	-	118,33	97,93	20,40	68,99	68,85	0,14	7,00	5,00		20,79	-	-	21,24	-	21,24	-	68,99	-	1,43			1,43
01.06.20	24,00	-	120,93	101,04	19,89	69,19	69,03	0,16	7,00	5,00		20,36	-	-	20,83	-	20,83	-	69,28	-	1,41			1,41
02.06.20	24,00	-	123,13	102,37	20,76	69,42	69,26	0,16	7,00	5,00		21,23	-	-	21,69	-	21,69	-	69,58	-	1,48			1,48
03.06.20	24,00	-	121,54	102,13	19,41	70,50	70,32	0,18	7,00	5,00		19,78	-	-	20,23	-	20,23	-	70,68	-	1,40			1,40
04.06.20	24,00	-	119,59	100,33	19,26	71,41	71,23	0,18	7,00	5,00		19,68	-	-	20,13	-	20,13	-	71,57	-	1,41			1,41
05.06.20	24,00	-	119,04	100,20	18,84	72,23	72,06	0,17	7,00	5,00		19,22	-	-	19,70	-	19,70	-	72,28	-	1,39			1,39
06.06.20	24,00	-	120,00	101,92	18,08	72,08	71,94	0,14	7,00	5,00		18,49	-	-	18,93	-	18,93	-	72,00	-	1,33			1,33
07.06.20	24,00	-	121,73	102,30	19,43	71,55	71,39	0,16	7,00	5,00		19,86	-	-	20,32	-	20,32	-	71,70	-	1,43			1,43
08.06.20	24,00	-	119,73	102,51	17,22	71,23	71,10	0,13	7,00	5,00		17,68	-	-	18,07	-	18,07	-	71,26	-	1,26			1,26
09.06.20	24,00	-	118,70	102,16	16,54	71,52	71,36	0,16	7,00	5,00		16,98	-	-	17,38	-	17,38	-	71,69	-	1,22			1,22
10.06.20	24,00	-	118,43	101,98	16,45	70,90	70,76	0,14	7,00	5,00		16,91	-	-	17,29	-	17,29	-	71,01	-	1,20			1,20
11.06.20	24,00	-	118,29	103,25	15,04	71,50	71,37	0,13	7,00	5,00		15,51	-	-	15,86	-	15,86	-	71,48	-	1,11			1,11
12.06.20	24,00	-	117,87	102,30	15,57	71,91	71,75	0,16	7,00	5,00		16,07	-	-	16,42	-	16,42	-	71,99	-	1,16			1,16
13.06.20	24,00	-	116,02	102,66	13,36	72,16	72,02	0,14	7,00	5,00		13,81	-	-	14,14	-	14,14	-	72,18	-	1,00			1,00
14.06.20	24,00	-	118,75	102,71	16,04	72,13	71,99	0,14	7,00	5,00		16,51	-	-	16,91	-	16,91	-	72,09	-	1,19			1,19
15.06.20	24,00	-	120,58	103,18	17,40	71,39	71,25	0,14	7,00	5,00		17,88	-	-	18,31	-	18,31	-	71,48	-	1,28			1,28
16.06.20	24,00	-	118,39	102,84	15,55	71,60	71,46	0,14	7,00	5,00		16,05	-	-	16,43	-	16,43	-	71,71	-	1,15			1,15
17.06.20	24,00	-	120,13	105,79	14,34	71,86	71,67	0,19	7,00	5,00		15,95	-	-	16,32	-	16,32	-	71,97	-	1,15			1,15
18.06.20	24,00	-	119,61	103,97	15,64	71,92	71,80	0,12	7,00	5,00		16,08	-	-	16,46	-	16,46	-	71,92	-	1,16			1,16
19.06.20	24,00	-	113,76	99,41	14,35	71,79	71,66	0,13	7,00	5,00		14,75	-	-	15,12	-	15,12	-	71,84	-	1,06			1,06
20.06.20	24,00	-	110,12	96,59	13,53	71,99	71,87	0,12	7,00	5,00		13,87	-	-	14,21	-	14,21	-	71,85	-	1,00			1,00
21.06.20	24,00	-	110,45	95,18	15,27	71,31	71,18	0,13	7,00	5,00		15,60	-	-	15,95	-	15,95	-	71,26	-	1,11			1,11
22.06.20	24,00	-	111,14	95,29	15,85	71,75	71,62	0,13	7,00	5,00		16,16	-	-	16,53	-	16,53	-	71,67	-	1,16			1,16
23.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
24.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
25.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
26.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
27.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
28.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
29.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
30.06.20	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00		17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
Среднее	24,00	-	118,41	101,18	17,24	71,03	70,88	0,15	7,00	5,00	-	17,72	-	-	18,13	-	18,13	-	71,08	-	1,26	-	-	1,26
Итого	840,00		4144,44	3541,14	603,30						0,00	620,25	0,00	0,00	634,54	0,00	634,54	0,00			44,04	0,00	0,00	44,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	108725,85	92355,99	17362,80	-	17813,74	-	3446,65	-	-
	23.06.20 09:00	111954,18	95115,36	17844,92	-	18306,97	-	3480,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -8,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **634,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» _____ 20___ г.