Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв. гр.С = 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	132,75	113,19	19,56	67,92	43,50	24,42	7,00	5,00	2,68	20,80	-	-	21,24	-	21,24	-	68,06	-	1,42			4,09
24.05.20	24,00	-	133,86	114,08	19,78	67,73	43,90	23,83	7,00	5,00	2,64	20,92	-	-	21,36	-	21,36	-	67,93	-	1,42			4,06
25.05.20	24,00	-	136,11	117,20	18,91	67,81	53,67	14,14	7,00	5,00	1,60	19,89	-	-	20,32	-	20,32	-	68,23	-	1,36			2,95
26.05.20	24,00	-	131,76	113,81	17,95	69,56	69,44	0,12	7,00	5,00	0,00	18,76	-	-	19,20	-	19,20	-	69,71	-	1,31			1,31
Среднее	24,00	-	133,62	114,57	19,05	68,26	52,63	15,63	7,00	5,00	1,73	20,09	-	-	20,53	-	20,53	-	68,48	-	1,38	-	-	3,10
Итого	96,00		534,48	458,28	76,20						6,91	80,37	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12	0,00			5,50	0,00	0,00	12,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.05.20 03:00	108197,52	91902,80	17283,62	-	17732,83	-	3434,69	-	-
27.05.20 02:00	108725,85	92355,99	17362,80	-	17813,74	-	3446,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» _____ 20___ г.