Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 - СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 10026.038 ;
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема):

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	91,10	79,89	11,21	68,07	45,76	22,31	7,00	5,00	1,88	9,94	-	-	10,15	-	10,15	-	67,70	-	0,67			2,55
24.05.20	24,00	-	92,28	80,44	11,84	67,87	46,22	21,65	7,00	5,00	1,84	10,43	-	-	10,65	-	10,65	-	67,62	-	0,71			2,55
25.05.20	24,00	-	58,70	47,95	10,75	67,11	46,15	20,96	7,00	5,00	1,06	9,95	-	-	10,16	-	10,16	-	67,29	-	0,67			1,73
26.05.20	24,00	-	11,32	0,00	11,32	69,32	46,53	22,79	7,00	5,00	0,01	11,45	-	-	11,70	-	11,70	-	67,82	-	0,78			0,79
Среднее	24,00	-	63,35	52,07	11,28	68,09	46,17	21,93	7,00	5,00	1,20	10,44	-	-	10,67	-	10,67	-	67,61	-	0,71	-	-	1,90
Итого	96,00		253,40	208,28	45,12						4,78	41,77	0,00	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00			2,82	0,00	0,00	7,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	68383,78	59508,03	8570,52	-	8766,33	-	2041,30	-	-
	27.05.20 02:00	68630,19	59709,82	8611,90	-	8808,59		2048,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.