Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	72,86	63,76	9,10	69,29	69,04	0,25	7,00	5,00		8,66	-	-	8,84	-	8,84	-	68,93	-	0,60			0,60
28.05.20	24,00	-	72,96	64,28	8,68	69,19	68,97	0,22	7,00	5,00		8,29	-	-	8,48	-	8,48	-	68,60	-	0,57			0,57
29.05.20	24,00	-	71,66	62,99	8,67	69,05	68,80	0,25	7,00	5,00		8,25	-	-	8,45	-	8,45	-	68,62	-	0,57			0,57
30.05.20	24,00	-	69,89	60,66	9,23	69,31	69,04	0,27	7,00	5,00		8,81	-	-	8,99	-	8,99	-	68,88	-	0,61			0,61
31.05.20	24,00	-	69,76	61,17	8,59	68,81	68,55	0,26	7,00	5,00		8,21	-	-	8,38	-	8,38	-	68,26	-	0,56			0,56
01.06.20	24,00	-	71,73	62,92	8,81	69,00	68,73	0,27	7,00	5,00		8,27	-	-	8,46	-	8,46	-	68,52	-	0,57			0,57
02.06.20	24,00	-	73,75	63,78	9,97	69,24	68,97	0,27	7,00	5,00		9,35	-	-	9,55	-	9,55	-	68,85	-	0,64			0,64
03.06.20	24,00	-	72,24	63,65	8,59	70,32	70,04	0,28	7,00	5,00		7,89	-	-	8,10	-	8,10	-	69,94	-	0,55			0,55
04.06.20	24,00	-	71,76	62,50	9,26	71,22	70,93	0,29	7,00	5,00		8,56	-	-	8,76	-	8,76	-	70,80	-	0,61			0,61
05.06.20	24,00	-	71,73	62,52	9,21	72,05	71,78	0,27	7,00	5,00		8,47	-	-	8,65	-	8,65	-	71,54	-	0,61			0,61
06.06.20	24,00	-	72,89	63,57	9,32	71,91	71,65	0,26	7,00	5,00		8,47	-	-	8,65	-	8,65	-	71,33	-	0,61			0,61
07.06.20	24,00	-	73,23	63,84	9,39	71,39	71,13	0,26	7,00	5,00		8,53	-	-	8,73	-	8,73	-	71,06	-	0,61			0,61
08.06.20	24,00	-	73,90	63,88	10,02	71,10	70,86	0,24	7,00	5,00		9,16	-	-	9,35	-	9,35	-	70,73	-	0,65			0,65
09.06.20	24,00	-	73,22	63,55	9,67	71,38	71,12	0,26	7,00	5,00		8,71	-	-	8,93	-	8,93	-	71,17	-	0,62			0,62
10.06.20	24,00	-	72,02	63,37	8,65	70,76	70,52	0,24	7,00	5,00		7,73	-	-	7,93	-	7,93	-	70,30	-	0,54			0,54
11.06.20	24,00	-	72,96	64,21	8,75	71,33	71,09	0,24	7,00	5,00		7,80	-	-	8,00	-	8,00	-	70,78	-	0,55			0,55
12.06.20	24,00	-	71,48	63,77	7,71	71,73	71,46	0,27	7,00	5,00		6,80	-	-	6,97	-	6,97	-	71,17	-	0,48			0,48
13.06.20	24,00	-	70,87	63,90	6,97	72,00	71,74	0,26	7,00	5,00		6,05	-	-	6,21	-	6,21	-	71,38	-	0,43			0,43
14.06.20	24,00	-	71,97	64,01	7,96	71,97	71,72	0,25	7,00	5,00		7,03	-	-	7,20	-	7,20	-	71,34	-	0,50			0,50
15.06.20	24,00	-	72,61	64,33	8,28	71,24	71,00	0,24	7,00	5,00		7,33	-	-	7,52	-	7,52	-	70,74	-	0,52			0,52
16.06.20	24,00	-	71,57	64,07	7,50	71,46	71,22	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,73	-	6,73	-	71,01	-	0,47			0,47
17.06.20	24,00	-	72,90	65,06	7,84	71,72	71,48	0,24	7,00	5,00		6,92	-	-	7,07	-	7,07	-	71,25	-	0,50			0,50
18.06.20	24,00	-	72,35	64,68	7,67	71,79	71,56	0,23	7,00	5,00		6,75	-	-	6,91	-	6,91	-	71,28	-	0,48			0,48
19.06.20	24,00	-	71,66	64,74	6,92	71,68	71,44	0,24	7,00	5,00		6,03	-	-	6,19	-	6,19	-	71,15	-	0,43			0,43
20.06.20	24,00	-	72,61	65,05	7,56	71,84	71,60	0,24	7,00	5,00		6,63	-	-	6,79	-	6,79	-	71,19	-	0,47			0,47
21.06.20	24,00	-	71,81	64,14	7,67	71,18	70,91	0,27	7,00	5,00		6,79	-	-	6,95	-	6,95	-	70,68	-	0,48			0,48
22.06.20	24,00	-	72,08	64,18	7,90	71,61	71,36	0,25	7,00	5,00		6,97	-	-	7,14	-	7,14	-	70,97	-	0,50			0,50
23.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
24.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
25.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
26.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
27.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
28.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
29.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
30.06.20	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00		7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
Среднее	24,00	-	72,17	63,65	8,51	70,87	70,62	0,25	7,00	5,00	0,08	7,74	-	-	7,92	-	7,92	-	70,39	-	0,54	-	-	0,54
Итого	1680,00		2525,79	2227,79	298,01						2,72	270,98	0,00	0,00	277,32	0,00	277,32	0,00			19,05	0,00	0,00	19,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	60407,66	51852,93	6512,80	-	6673,28	-	1978,85	-	-
	23.06.20 09:00	62376,58	53590,56	6722,96	-	6888,35	-	1995,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -3,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **277,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 6 » 20___ г.