Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 10025.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.05.20	24,00	-	80,95	70,75	10,20	67,84	44,62	23,22	7,00	5,00	1,69	9,58	-	-	9,76	-	9,76	-	67,52	-	0,65			2,33
24.05.20	24,00	-	81,24	71,42	9,82	67,66	45,15	22,51	7,00	5,00	1,65	9,36	-	-	9,54	-	9,54	-	67,32	-	0,63			2,27
25.05.20	24,00	-	83,18	73,16	10,02	67,72	55,31	12,41	7,00	5,00	0,94	9,62	-	-	9,81	-	9,81	-	67,71	-	0,65			1,59
26.05.20	24,00	-	79,62	70,80	8,82	69,45	69,22	0,23	7,00	5,00	0,00	8,37	-	-	8,57	-	8,57	-	69,19	-	0,58			0,58
Среднее	24,00	-	81,25	71,53	9,72	68,17	53,58	14,59	7,00	5,00	1,07	9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	67,94	-	0,63	-	-	1,69
Итого	96,00		324,99	286,13	38,86						4,27	36,93	0,00	0,00	37,68	0,00	37,68	0,00			2,51	0,00	0,00	6,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	60083,02	51567,12	6475,88	-	6635,61	-	1972,15	-	-
	27.05.20 02:00	60407,66	51852,93	6512,80	-	6673,28	-	1978,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.