Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 215581

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-215581-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	78,66	69,73	8,93	68,98	68,74	0,24	7,00	5,00		9,06	-	-	9,25	-	9,25	-	68,42	-	0,62			0,62
28.05.20	24,00	-	79,95	70,20	9,75	68,88	68,69	0,19	7,00	5,00		9,80	-	-	10,01	-	10,01	-	68,08	-	0,67			0,67
29.05.20	24,00	-	78,41	68,68	9,73	68,75	68,52	0,23	7,00	5,00		9,79	-	-	10,00	-	10,00	-	68,22	-	0,67			0,67
30.05.20	24,00	-	74,92	66,23	8,69	69,00	68,75	0,25	7,00	5,00		8,77	-	-	8,94	-	8,94	-	68,38	-	0,60			0,60
31.05.20	24,00	-	74,63	66,69	7,94	68,52	68,28	0,24	7,00	5,00		8,08	-	-	8,25	-	8,25	-	67,73	-	0,55			0,55
01.06.20	24,00	-	77,89	68,77	9,12	68,72	68,48	0,24	7,00	5,00		9,23	-	-	9,43	-	9,43	-	68,07	-	0,63			0,63
02.06.20	24,00	-	77,22	69,77	7,45	68,96	68,72	0,24	7,00	5,00		7,67	-	-	7,84	-	7,84	-	68,26	-	0,53			0,53
03.06.20	24,00	-	77,53	69,50	8,03	70,03	69,79	0,24	7,00	5,00		8,19	-	-	8,37	-	8,37	-	69,45	-	0,57			0,57
04.06.20	24,00	-	75,65	68,27	7,38	70,90	70,66	0,24	7,00	5,00		7,58	-	-	7,75	-	7,75	-	70,18	-	0,53			0,53
05.06.20	24,00	-	76,26	68,16	8,10	71,73	71,49	0,24	7,00	5,00		8,24	-	-	8,43	-	8,43	-	70,99	-	0,58			0,58
06.06.20	24,00	-	77,57	69,39	8,18	71,60	71,38	0,22	7,00	5,00		8,31	-	-	8,49	-	8,49	-	70,73	-	0,59			0,59
07.06.20	24,00	-	78,25	69,65	8,60	71,10	70,86	0,24	7,00	5,00		8,70	-	-	8,90	-	8,90	-	70,55	-	0,61			0,61
08.06.20	24,00	-	77,67	69,75	7,92	70,81	70,60	0,21	7,00	5,00		8,05	-	-	8,24	-	8,24	-	70,13	-	0,57			0,57
09.06.20	24,00	-	75,69	69,41	6,28	71,08	70,85	0,23	7,00	5,00		6,45	-	-	6,61	-	6,61	-	70,36	-	0,45			0,45
10.06.20	24,00	-	76,69	69,33	7,36	70,47	70,26	0,21	7,00	5,00		7,54	-	-	7,74	-	7,74	-	69,74	-	0,53			0,53
11.06.20	24,00	-	77,33	70,07	7,26	71,06	70,85	0,21	7,00	5,00		7,35	-	-	7,54	-	7,54	-	70,30	-	0,52			0,52
12.06.20	24,00	-	76,60	69,56	7,04	71,44	71,21	0,23	7,00	5,00		7,14	-	-	7,31	-	7,31	-	70,72	-	0,51			0,51
13.06.20	24,00	-	77,75	69,73	8,02	71,72	71,48	0,24	7,00	5,00		8,05	-	-	8,24	-	8,24	-	71,08	-	0,57			0,57
14.06.20	24,00	-	77,65	69,88	7,77	71,69	71,47	0,22	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	70,93	-	0,55			0,55
15.06.20	24,00	-	78,19	70,23	7,96	70,98	70,75	0,23	7,00	5,00		8,03	-	-	8,20	-	8,20	-	70,39	-	0,57			0,57
16.06.20	24,00	-	77,08	69,95	7,13	71,19	70,97	0,22	7,00	5,00		7,19	-	-	7,38	-	7,38	-	70,58	-	0,51			0,51
17.06.20	24,00	-	78,15	71,04	7,11	71,45	71,23	0,22	7,00	5,00		7,24	-	-	7,41	-	7,41	-	70,78	-	0,51			0,51
18.06.20	24,00	-	77,63	70,65	6,98	71,52	71,32	0,20	7,00	5,00		7,09	-	-	7,26	-	7,26	-	70,76	-	0,50			0,50
19.06.20	24,00	-	77,21	70,67	6,54	71,40	71,20	0,20	7,00	5,00		6,68	-	-	6,84	-	6,84	-	70,68	-	0,47			0,47
20.06.20	24,00	-	76,86	70,98	5,88	71,57	71,37	0,20	7,00	5,00		5,93	-	-	6,09	-	6,09	-	70,63	-	0,42			0,42
21.06.20	24,00	-	76,65	69,96	6,69	70,91	70,69	0,22	7,00	5,00		6,72	-	-	6,88	-	6,88	-	70,13	-	0,47			0,47
22.06.20	24,00	-	76,47	70,00	6,47	71,34	71,13	0,21	7,00	5,00		6,49	-	-	6,65	-	6,65	-	70,46	-	0,46			0,46
23.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
24.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
25.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
26.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
27.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
28.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
29.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
30.06.20	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00		7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
Среднее	24,00	-	77,21	69,49	7,72	70,59	70,36	0,22	7,00	5,00	-	7,82	-	-	8,00	-	8,00	-	69,88	-	0,55	-	-	0,55
Итого	840,00		2702,21	2432,18	270,03						0,00	273,74	0,00	0,00	280,04	0,00	280,04	0,00			19,11	0,00	0,00	19,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Трб.ч
27.05.20 02:00	54062,44	47832,70	6359,91	-	6513,83	-	1589,92	-	-
23.06.20 09:00	56168,95	49729,73	6572,27	-	6731,07	-	1605,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -3,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **280,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис №2 Невского района Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.