Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	144,21	126,80	17,41	68,68	68,49	0,19	7,00	5,00		18,82	-	-	19,23	-	19,23	-	68,88	-	1,30			1,30
28.05.20	24,00	-	151,82	133,13	18,69	68,63	68,48	0,15	7,00	5,00		19,29	-	-	19,69	-	19,69	-	68,56	-	1,32			1,32
29.05.20	24,00	-	149,02	130,64	18,38	68,46	68,27	0,19	7,00	5,00		18,88	-	-	19,28	-	19,28	-	68,61	-	1,30			1,30
30.05.20	24,00	-	144,02	125,12	18,90	68,70	68,49	0,21	7,00	5,00		19,28	-	-	19,69	-	19,69	-	68,84	-	1,33			1,33
31.05.20	24,00	-	144,93	125,39	19,54	68,24	68,06	0,18	7,00	5,00		19,91	-	-	20,32	-	20,32	-	68,27	-	1,36			1,36
01.06.20	24,00	-	149,38	130,03	19,35	68,44	68,23	0,21	7,00	5,00		19,67	-	-	20,09	-	20,09	-	68,61	-	1,35			1,35
02.06.20	24,00	-	151,26	132,97	18,29	68,68	68,48	0,20	7,00	5,00		18,60	-	-	18,99	-	18,99	-	68,91	-	1,28			1,28
03.06.20	24,00	-	151,11	131,36	19,75	69,73	69,51	0,22	7,00	5,00		20,06	-	-	20,49	-	20,49	-	70,05	-	1,41			1,41
04.06.20	24,00	-	148,14	129,62	18,52	70,60	70,38	0,22	7,00	5,00		18,81	-	-	19,24	-	19,24	-	70,85	-	1,33			1,33
05.06.20	24,00	-	147,43	131,47	15,96	71,45	71,25	0,20	7,00	5,00		16,12	-	-	16,50	-	16,50	-	71,55	-	1,15			1,15
06.06.20	24,00	-	150,03	133,06	16,97	71,35	71,17	0,18	7,00	5,00		17,10	-	-	17,51	-	17,51	-	71,36	-	1,22			1,22
07.06.20	24,00	-	150,71	133,24	17,47	70,81	70,61	0,20	7,00	5,00		17,54	-	-	17,94	-	17,94	-	71,03	-	1,25			1,25
08.06.20	24,00	-	151,06	133,85	17,21	70,53	70,35	0,18	7,00	5,00		17,21	-	-	17,60	-	17,60	-	70,63	-	1,22			1,22
09.06.20	24,00	-	150,38	133,96	16,42	70,78	70,59	0,19	7,00	5,00		16,58	-	-	16,93	-	16,93	-	71,08	-	1,18			1,18
10.06.20	24,00	-	150,18	134,06	16,12	70,18	70,00	0,18	7,00	5,00		16,07	-	-	16,44	-	16,44	-	70,35	-	1,13			1,13
11.06.20	24,00	-	152,06	136,16	15,90	70,80	70,63	0,17	7,00	5,00		15,77	-	-	16,14	-	16,14	-	70,87	-	1,12			1,12
12.06.20	24,00	-	150,68	136,03	14,65	71,16	70,97	0,19	7,00	5,00		14,55	-	-	14,89	-	14,89	-	71,38	-	1,04			1,04
13.06.20	24,00	-	150,84	137,24	13,60	71,45	71,27	0,18	7,00	5,00		13,56	-	-	13,86	-	13,86	-	71,63	-	0,97			0,97
14.06.20	24,00	-	151,54	135,60	15,94	71,43	71,27	0,16	7,00	5,00		15,80	-	-	16,17	-	16,17	-	71,45	-	1,13			1,13
15.06.20	24,00	-	152,87	135,08	17,79	70,70	70,51	0,19	7,00	5,00		17,76	-	-	18,18	-	18,18	-	70,91	-	1,26			1,26
16.06.20	24,00	-	152,16	135,23	16,93	70,92	70,73	0,19	7,00	5,00		16,98	-	-	17,40	-	17,40	-	71,19	-	1,21			1,21
17.06.20	24,00	-	154,45	138,69	15,76	71,16	70,98	0,18	7,00	5,00		15,88	-	-	16,26	-	16,26	-	71,44	-	1,13			1,13
18.06.20	24,00	-	153,67	138,57	15,10	71,27	71,11	0,16	7,00	5,00		15,22	-	-	15,58	-	15,58	-	71,36	-	1,08			1,08
19.06.20	24,00	-	153,54	138,97	14,57	71,13	70,97	0,16	7,00	5,00		14,69	-	-	15,02	-	15,02	-	71,31	-	1,05			1,05
20.06.20	24,00	-	153,91	140,03	13,88	71,34	71,18	0,16	7,00	5,00		14,04	-	-	14,34	-	14,34	-	71,38	-	1,01			1,01
21.06.20	24,00	-	151,86	136,89	14,97	70,66	70,48	0,18	7,00	5,00		15,14	-	-	15,51	-	15,51	-	70,82	-	1,07			1,07
22.06.20	24,00	-	151,63	138,44	13,19	71,09	70,92	0,17	7,00	5,00		13,46	-	-	13,77	-	13,77	-	71,16	-	0,96			0,96
23.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
24.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
25.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
26.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
27.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
28.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
29.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
30.06.20	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00		16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
Среднее	24,00	-	150,48	133,76	16,71	70,31	70,13	0,18	7,00	5,00	-	16,92	-	-	17,30	-	17,30	-	70,46	-	1,19	-	-	1,19
Итого	840,00		5266,71	4681,74	584,97						0,00	592,14	0,00	0,00	605,45	0,00	605,45	0,00			41,67	0,00	0,00	41,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	114724,78	99287,51	15685,52	-	16083,19	-	3579,11	-	-
	23.06.20 09:00	118832,57	102941,64	16144,75	-	16552,74	-	3611,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -8,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **605,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.