Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10023.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 13,71
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3339 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,30292
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0847
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	81,33	64,06	17,27	66,97	66,59	0,38	7,00	5,00		15,80	-	-	16,09	-	16,09	-	66,77	-	1,06			1,06
28.05.20	24,00	-	81,91	64,50	17,41	66,94	66,60	0,34	7,00	5,00		15,94	-	-	16,24	-	16,24	-	66,55	-	1,06			1,06
29.05.20	24,00	-	80,61	63,07	17,54	66,80	66,42	0,38	7,00	5,00		15,94	-	-	16,25	-	16,25	-	66,57	-	1,06			1,06
30.05.20	24,00	-	78,74	60,85	17,89	66,95	66,56	0,39	7,00	5,00		16,40	-	-	16,72	-	16,72	-	66,66	-	1,09			1,09
31.05.20	24,00	-	78,90	61,20	17,70	66,56	66,18	0,38	7,00	5,00		16,18	-	-	16,51	-	16,51	-	66,25	-	1,08			1,08
01.06.20	24,00	-	80,47	63,12	17,35	66,79	66,38	0,41	7,00	5,00		15,88	-	-	16,19	-	16,19	-	66,59	-	1,06			1,06
02.06.20	24,00	-	80,19	64,00	16,19	67,02	66,62	0,40	7,00	5,00		14,73	-	-	15,02	-	15,02	-	66,79	-	0,98			0,98
03.06.20	24,00	-	80,43	63,74	16,69	68,04	67,62	0,42	7,00	5,00		15,05	-	-	15,34	-	15,34	-	67,85	-	1,02			1,02
04.06.20	24,00	-	79,38	62,63	16,75	68,86	68,45	0,41	7,00	5,00		15,21	-	-	15,54	-	15,54	-	68,64	-	1,04			1,04
05.06.20	24,00	-	79,00	62,64	16,36	69,66	69,26	0,40	7,00	5,00		14,64	-	-	14,96	-	14,96	-	69,35	-	1,02			1,02
06.06.20	24,00	-	78,21	63,80	14,41	69,58	69,21	0,37	7,00	5,00		12,65	-	-	12,95	-	12,95	-	69,14	-	0,88			0,88
07.06.20	24,00	-	79,92	63,99	15,93	69,16	68,77	0,39	7,00	5,00		14,12	-	-	14,43	-	14,43	-	68,94	-	0,98			0,98
08.06.20	24,00	-	80,92	64,04	16,88	68,94	68,58	0,36	7,00	5,00		14,84	-	-	15,18	-	15,18	-	68,63	-	1,02			1,02
09.06.20	24,00	-	79,44	63,78	15,66	69,17	68,79	0,38	7,00	5,00		13,83	-	-	14,14	-	14,14	-	68,93	-	0,95			0,95
10.06.20	24,00	-	78,18	63,65	14,53	68,60	68,24	0,36	7,00	5,00		12,62	-	-	12,88	-	12,88	-	68,30	-	0,86			0,86
11.06.20	24,00	-	79,35	64,47	14,88	69,17	68,82	0,35	7,00	5,00		13,09	-	-	13,36	-	13,36	-	68,79	-	0,90			0,90
12.06.20	24,00	-	78,31	64,04	14,27	69,46	69,07	0,39	7,00	5,00		12,45	-	-	12,72	-	12,72	-	69,21	-	0,86			0,86
13.06.20	24,00	-	77,46	64,21	13,25	69,76	69,37	0,39	7,00	5,00		11,58	-	-	11,82	-	11,82	-	69,48	-	0,81			0,81
14.06.20	24,00	-	79,83	64,22	15,61	69,80	69,42	0,38	7,00	5,00		14,00	-	-	14,30	-	14,30	-	69,44	-	0,97			0,97
15.06.20	24,00	-	79,12	64,56	14,56	69,15	68,77	0,38	7,00	5,00		12,79	-	-	13,07	-	13,07	-	68,90	-	0,88			0,88
16.06.20	24,00	-	79,07	64,37	14,70	69,35	68,98	0,37	7,00	5,00		12,93	-	-	13,21	-	13,21	-	69,10	-	0,89			0,89
17.06.20	24,00	-	80,16	65,36	14,80	69,62	69,24	0,38	7,00	5,00		13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	69,46	-	0,90			0,90
18.06.20	24,00	-	79,76	64,99	14,77	69,73	69,38	0,35	7,00	5,00		12,90	-	-	13,20	-	13,20	-	69,39	-	0,90			0,90
19.06.20	24,00	-	79,00	65,03	13,97	69,59	69,23	0,36	7,00	5,00		12,19	-	-	12,42	-	12,42	-	69,31	-	0,85			0,85
20.06.20	24,00	-	79,38	65,34	14,04	69,74	69,38	0,36	7,00	5,00		12,25	-	-	12,51	-	12,51	-	69,37	-	0,85			0,85
21.06.20	24,00	-	77,96	64,41	13,55	69,10	68,72	0,38	7,00	5,00		11,83	-	-	12,10	-	12,10	-	68,82	-	0,82			0,82
22.06.20	24,00	-	79,06	64,39	14,67	69,55	69,18	0,37	7,00	5,00		13,01	-	-	13,31	-	13,31	-	69,22	-	0,90			0,90
23.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
24.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
25.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
26.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
27.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
28.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
29.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
30.06.20	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00		13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
Среднее	24,00	-	79,48	63,87	15,62	68,67	68,29	0,38	7,00	5,00	0,15	13,92	-	-	14,21	-	14,21	-	68,39	-	0,95	-	-	0,95
Итого	1680,00		2781,97	2235,41	546,56						5,15	487,24	0,00	0,00	497,45	0,00	497,45	0,00			33,29	0,00	0,00	33,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	72825,16	58265,11	14391,32	-	14738,99	-	2494,04	-	-
	23.06.20 09:00	74993,61	60008,77	14769,98	-	15125,59	-	2523,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -6,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **497,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.