Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10023.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2251 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,22726
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0571
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	90,87	77,89	12,98	66,19	66,03	0,16	7,00	5,00		11,84	-	-	12,05	-	12,05	-	66,31	-	0,79			0,79
28.05.20	24,00	-	90,83	78,60	12,23	66,19	66,06	0,13	7,00	5,00		11,04	-	-	11,25	-	11,25	-	66,17	-	0,73			0,73
29.05.20	24,00	-	88,91	77,04	11,87	66,03	65,87	0,16	7,00	5,00		10,63	-	-	10,82	-	10,82	-	66,15	-	0,70			0,70
30.05.20	24,00	-	83,74	74,50	9,24	66,14	65,97	0,17	7,00	5,00		8,22	-	-	8,38	-	8,38	-	66,24	-	0,55			0,55
31.05.20	24,00	-	86,70	74,49	12,21	65,81	65,64	0,17	7,00	5,00		11,23	-	-	11,43	-	11,43	-	65,86	-	0,74			0,74
01.06.20	24,00	-	89,54	76,86	12,68	66,00	65,82	0,18	7,00	5,00		11,52	-	-	11,76	-	11,76	-	66,15	-	0,76			0,76
02.06.20	24,00	-	89,74	78,11	11,63	66,24	66,08	0,16	7,00	5,00		10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	66,35	-	0,70			0,70
03.06.20	24,00	-	89,99	77,74	12,25	67,25	67,06	0,19	7,00	5,00		11,00	-	-	11,23	-	11,23	-	67,46	-	0,75			0,75
04.06.20	24,00	-	88,35	76,35	12,00	68,03	67,85	0,18	7,00	5,00		10,83	-	-	11,07	-	11,07	-	68,14	-	0,74			0,74
05.06.20	24,00	-	87,15	76,60	10,55	68,84	68,67	0,17	7,00	5,00		9,43	-	-	9,64	-	9,64	-	68,87	-	0,65			0,65
06.06.20	24,00	-	88,43	78,01	10,42	68,80	68,64	0,16	7,00	5,00		9,49	-	-	9,69	-	9,69	-	68,81	-	0,65			0,65
07.06.20	24,00	-	89,46	78,18	11,28	68,36	68,20	0,16	7,00	5,00		10,42	-	-	10,66	-	10,66	-	68,51	-	0,71			0,71
08.06.20	24,00	-	88,77	78,43	10,34	68,16	68,02	0,14	7,00	5,00		9,55	-	-	9,73	-	9,73	-	68,17	-	0,65			0,65
09.06.20	24,00	-	88,70	77,96	10,74	68,38	68,23	0,15	7,00	5,00		9,91	-	-	10,11	-	10,11	-	68,46	-	0,68			0,68
10.06.20	24,00	-	88,74	77,67	11,07	67,82	67,69	0,13	7,00	5,00		10,18	-	-	10,40	-	10,40	-	67,84	-	0,69			0,69
11.06.20	24,00	-	89,24	78,79	10,45	68,41	68,27	0,14	7,00	5,00		9,51	-	-	9,71	-	9,71	-	68,38	-	0,65			0,65
12.06.20	24,00	-	87,92	78,30	9,62	68,64	68,48	0,16	7,00	5,00		8,34	-	-	8,54	-	8,54	-	68,70	-	0,57			0,57
13.06.20	24,00	-	88,41	78,50	9,91	68,98	68,82	0,16	7,00	5,00		8,72	-	-	8,91	-	8,91	-	69,04	-	0,60			0,60
14.06.20	24,00	-	88,52	78,63	9,89	69,01	68,87	0,14	7,00	5,00		8,67	-	-	8,85	-	8,85	-	68,99	-	0,60			0,60
15.06.20	24,00	-	90,27	78,73	11,54	68,37	68,22	0,15	7,00	5,00		10,36	-	-	10,56	-	10,56	-	68,53	-	0,71			0,71
16.06.20	24,00	-	88,55	78,73	9,82	68,57	68,43	0,14	7,00	5,00		8,79	-	-	8,98	-	8,98	-	68,68	-	0,61			0,61
17.06.20	24,00	-	90,07	79,90	10,17	68,82	68,67	0,15	7,00	5,00		9,35	-	-	9,56	-	9,56	-	69,04	-	0,65			0,65
18.06.20	24,00	-	88,41	79,65	8,76	68,96	68,84	0,12	7,00	5,00		7,86	-	-	8,03	-	8,03	-	68,91	-	0,54			0,54
19.06.20	24,00	-	89,06	79,50	9,56	68,81	68,67	0,14	7,00	5,00		8,96	-	-	9,15	-	9,15	-	68,92	-	0,62			0,62
20.06.20	24,00	-	87,77	80,21	7,56	68,95	68,82	0,13	7,00	5,00		6,92	-	-	7,10	-	7,10	-	68,87	-	0,48			0,48
21.06.20	24,00	-	87,55	78,91	8,64	68,30	68,16	0,14	7,00	5,00		8,19	-	-	8,37	-	8,37	-	68,28	-	0,56			0,56
22.06.20	24,00	-	89,77	78,49	11,28	68,76	68,62	0,14	7,00	5,00		10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	68,76	-	0,75			0,75
23.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
24.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
25.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
26.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
27.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
28.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
29.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
30.06.20	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00		9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
Среднее	24,00	-	88,72	78,03	10,69	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00	-	9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	67,95	-	0,66	-	-	0,66
Итого	840,00		3105,23	2731,00	374,23						0,00	340,08	0,00	0,00	347,16	0,00	347,16	0,00			23,08	0,00	0,00	23,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 02:00	82770,90	74498,13	15766,43	-	16161,51	-	1957,20	-	-
	23.06.20 09:00	85191,79	76628,58	16030,54	-	16431,12	-	1977,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **347,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.