Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО - ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 10023.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО - ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2251 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,22726
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0571
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24.00	-	96,80	85,70	11,10	65,03	46,79	18,24	7,00	5,00	1,65	9,72	-	-	9,91	-	9,91	-	65,28	-	0,64			2,29
24.05.20	24.00	-	97,95	86,12	11,83	64,90	47,21	17,69	7,00	5,00	1,62	10,41	-	-	10,60	-	10,60	-	65,14	-	0,68			2,29
25.05.20	24.00	-	100,47	88,69	11,78	65,03	55,20	9,83	7,00	5,00	0,97	10,31	-	-	10,53	-	10,53	-	65,40	-	0,67			1,64
26.05.20	24.00	-	99,07	86,92	12,15	66,54	66,42	0,12	7,00	5,00	0,00	10,72	-	-	10,93	-	10,93	-	66,67	-	0,72			0,72
Среднее	24,00	-	98,57	86,86	11,72	65,38	53,91	11,47	7,00	5,00	1,06	10,29	-	-	10,49	-	10,49	-	65,62	-	0,68	-	-	1,73
Итого	96,00		394,29	347,43	46,86						4,24	41,16	0,00	0,00	41,97	0,00	41,97	0,00			2,70	0,00	0,00	6,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	82380,41	74154,68	15725,05	-	16119,32	-	1950,33	-	-
	27.05.20 02:00	82770,90	74498,13	15766,43	-	16161,51	-	1957,20	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.