Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная закрытая
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36949
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до ____ _____
Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	141,20	136,98	4,22	66,29	44,93	21,36	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,21
24.05.20	24,00	-	142,43	138,16	4,27	66,13	45,56	20,57	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,13
25.05.20	24,00	-	101,67	98,62	3,05	65,40	45,72	19,69	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,14
26.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,25	32,33	-6,08	-	-	-	0,00	-	0,09	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	96,32	93,44	2,88	56,02	42,14	13,88	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
Итого	96,00		385,30	373,76	11,54						0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	2003,71	-	0,00	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	2003,71	-	0,00	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.