Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС-2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 1_СЦО_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 207226 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021 | Тхв, гр.С= 3,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24.00	-	106,51	106,51	0,00	59,65	40,26	19,39	7,00	5,00	2,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,07
24.05.2020	24.00	-	106,99	106,99	0,00	59,54	40,85	18,69	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,00
25.05.2020	24.00	-	109,76	109,76	0,00	59,35	41,57	17,78	7,00	5,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,95
26.05.2020	23.00	-	94,82	94,82	0,00	59,62	40,92	18,70	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,77
27.05.2020	24.00	-	38,20	38,20	0,00	59,55	39,60	19,95	7,00	5,00	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,76
Среднее	23,80	-	91,26	91,26	-	59,54	40,64	18,90	7,00	5,00	1,71	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1,71
Итого	119,00		456,28	456,28	0,00						8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
	25.05.2020 02:00:00	74135,07	74131,91	-	-	-	-	1832,96	0,31	20239,00
	27.05.2020 02:00:00	74338,16	74335,00	-	-	-	-	1836,66	0,31	20288,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **8,56** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.