Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 1я Невская котельная

Договор
Строит Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

график

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162

Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 11_СЦО_май_Н

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до: 03.12.2021

Txв, гр.С= 3,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	99,17	98,71	0,46	64,24	56,42	7,82	7,00	5,00	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03			0,81
24.05.2020	24,00	-	108,18	107,89	0,29	64,10	56,56	7,54	7,00	5,00	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02			0,84
25.05.2020	24,00	-	112,54	112,53	0,01	64,08	57,02	7,06	7,00	5,00	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,80
26.05.2020	24,00	-	9,80	9,80	0,00	63,40	56,84	6,56	7,00	5,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,06
27.05.2020	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,98	24,81	0,17	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	65,94	65,79	0,15	56,16	50,33	5,83	7,00	5,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,50
Итого	120,00		329,69	328,93	0,76						2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,05	0,00	0,00	2,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	23.05.2020 18:00:00	84562,03	84447,24	-	-	-	-	936,42	6,79	20120,00
	23.05.2020 20:00:00	84580,43	84465,64	-	-	-	-	936,56	6,79	20122,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **2,50** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» мая 20___ г.