Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: : Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "Инфрахит Монтаж"
Источник: 1я Невская котельная

Договор:
Строит Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема):

Подающ. тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн. тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 12,33

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.05.20	24,00	-	51,07	50,85	0,22	62,99	38,46	24,53	6,10	4,00	0,72	11,86	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	-	45,88	0,00	0,54			1,26
24.05.20	24,00	-	148,69	135,61	13,08	63,69	42,02	21,67	6,10	4,00	3,03	11,78	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	-	63,29	0,00	0,75			3,77
25.05.20	24,00	-	147,15	136,77	10,38	63,51	42,90	20,62	6,10	4,00	2,88	9,47	0,00	0,00	9,65	0,00	9,65	-	63,05	0,00	0,60			3,48
26.05.20	24,00	-	133,80	122,99	10,81	64,73	52,79	11,94	6,10	4,00	1,49	10,41	0,00	0,00	10,61	0,00	10,61	-	64,86	0,00	0,67			2,17
Среднее	24,00	-	120,18	111,55	8,62	63,73	44,04	19,69	6,10	4,00	2,03	10,88	-	-	11,06	-	11,06	-	59,27	-	0,64	-	-	2,67
Итого	96,00		480,71	446,22	34,49						8,12	43,52	0,00	0,00	44,25	0,00	44,25	0,00			2,56	0,00	0,00	10,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	274388,78	243480,72	36326,05	0,00	37038,02	0,00	11049,19	2339,88	-
	27.05.20 02:00	274888,76	243942,91	36369,75	0,00	37082,49	0,00	11066,85	2342,51	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °C = -0,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
СТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.