

Абонент: Ж/С/2 нежконт. района
 Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова 19/ СДЮ-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Информикс Контаж"
 Источник: 1я нежконт. котельная

Установленные приборы:
 Вычислитель: СГТ 943 № 14797
 Часовой счетчик: замеры в д/м/ч
 СГТ № 943-14797-чс(С)05201х

Режимы (схема):
 Смах =
 Смин =
 Смах =
 Смин =
 Смах =
 Смин =

Приборы УТЭ поверены до:
 Термометр: КТТТ-05
 Термометр: КТТТ-05
 Термометр: ТТТ 15-2
 Термометр:
 Термометр:

Расчетная мощность с УТЭ:
 Кал: УТЭ
 КВт: УТЭ

Расчетные алгоритмы:
 зима: Q = M1 * (t1 - tв) / (t1 - tв)
 лето: Q = M1 * (t1 - tв) / (t1 - tв)

Дополнительные нагрузки (кВт/час):
 Qот = 0,4
 Qот.ср = 0,107

Дополнительные расходы (ср. сут.):
 Qот.ср = 0,107
 Qот.ср = 0,107

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020
 Qот.ср = 0,107
 Qот.ср = 0,107

Учет отопления (ТВ-1)
 Qотопл
 Qотопл

Учет ГВС (ТВ-2)
 QГВС
 QГВС

Контрольные данные
 Qотопл
 QГВС

Общие
 Qотопл
 QГВС

Таб. № 12.33
 Qотопл
 QГВС

Таб. № 12.33
 Qотопл
 QГВС

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие
			М1	М2	ФМ	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	ФМ	У3	У4	д/в	Уд/д	Т3	Т4	Qотопл	Qотопл	QГВС	QГВС	Q общ.				
23.05.20	24.00		56,33	41,12	15,21	64,26	33,22	31,04	6,10	4,00	0,89	15,21	0,00	0,00	15,43	0,00	15,43	53,70	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	1,71					
24.05.20	24.00		147,21	138,43	8,78	64,63	35,11	29,52	6,10	4,00	4,09	8,78	0,00	0,00	23,25	0,00	8,95	64,46	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	4,65					
25.05.20	24.00		147,87	137,96	9,91	64,33	36,00	28,33	6,10	4,00	3,91	9,91	0,00	0,00	24,40	0,00	10,11	64,19	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	4,55					
26.05.20	24.00		83,29	68,27	15,03	64,56	36,23	28,33	6,10	4,00	1,92	15,03	0,00	0,00	22,64	0,00	15,33	65,63	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	2,90					
Среднее	24,00		108,67	96,44	12,23	64,45	35,14	29,31	6,10	4,00	2,70	12,23	0,00	0,00	21,43	0,00	12,46	61,99	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	3,45					
Итого	96,00		434,69	385,77	48,92							48,92	0,00	0,00	85,72	0,00	49,83	0,00						13,81					

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 M1(T) 23.05.20 01:00 302985,89
 M2(T) 27.05.20 02:00 303341,74
 M3(T) 26.05.20 23:00 288671,27
 M4(T) 26.05.20 23:00 436191,19
 M5(T) 0,00
 M6(T) 44609,05
 Q СДЮ (ккал) 10421,42
 Q ГВС (ккал) 3941,50
 Q общ. 3941,50

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Учет отопления (ТВ-1)
 Qотопл = 12,33 °C = -0,60 Гкал
 Qотопл = 13,21 Гкал
 Qотопл = 49,83 куб.м.

Учет ГВС (ТВ-2)
 QГВС = 3,45 куб.м.

Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Учет отопления (ТВ-1)
 Qотопл = 12,33 °C = -0,60 Гкал
 Qотопл = 13,21 Гкал
 Qотопл = 49,83 куб.м.

Учет ГВС (ТВ-2)
 QГВС = 3,45 куб.м.



« » 20 г.

Филиал «ТЭК СПб»
 Абонентское управление
 ОЧЕТ ПРИНЯТ