Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 25_СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 03.12.2021
Txв, гр.С= 3,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	88,01	87,61	0,40	62,59	43,07	19,52	7,00	5,00	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02			1,74
24.05.2020	24,00	-	88,17	88,17	0,00	62,51	43,68	18,83	7,00	5,00	1,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,66
25.05.2020	24,00	-	85,57	85,57	0,00	62,30	49,93	12,37	7,00	5,00	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,06
26.05.2020	24,00	-	58,07	57,87	0,20	62,49	62,48	0,01	7,00	5,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01			0,01
27.05.2020	24,00	-	46,07	46,07	0,00	65,07	64,89	0,18	7,00	5,00	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,02
Среднее	24,00	-	73,18	73,06	0,12	62,99	52,81	10,18	7,00	5,00	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,90
Итого	120,00		365,89	365,29	0,60						4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	4,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.05.2020 02:00:00	67015,65	76450,45	-	-	-	-	1468,74	2,64	20479,00
	27.05.2020 02:00:00	67157,25	76591,85	-	-	-	-	1469,68	2,65	20527,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **4,49** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» _____ 20__ г.
А.С. Кабанова