

Абонент: ЖЭС2 нежкотс района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "Индроконт Монтаж"
 Источник: 1а нежская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 8704 038.1
 Строит. адрес: Елизарова 3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Деятельная

Выключатель: ВКТ 7 № 280997
 Подключ.тр.(M1):
 Обмотч.тр.(M2):
 Тр.д. ГВС(M3)
 Тр.лиж. ГВС(M4)
 Тр.подлж. ГВС(V5)
 Расчетный алгоритм: зима лето

Часовые и точные архивы в файлах:
 Елизарова 3 СЦО май Н
 Режим (смена):
 Смена = 0 1
 Смена = 0 3
 Смена = 45
 Смена = 45
 Смена =


Приборы УТЭ поверены до 03.12.2021:
 Терморегуль. КТСН-Н
 Терморегуль. КТСН-Н
 Терморегуль. КТСН-Н
 Терморегуль. КТСН-Н
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ккал/час):
 Договорные нагрузки (ср.час): Ккал/час
 Договорные расходы (ср.сут.): ГГТ:
 Фактические потребления за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотр-е					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVгвс	Улопл		T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс гкал.
23.05.2020	24.00	-	101.30	101.30	0.00	64.86	41.43	23.43	7.00	5.00	2.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.38
24.05.2020	24.00	-	102.36	102.36	0.00	64.64	41.96	22.68	7.00	5.00	2.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.32
25.05.2020	24.00	-	105.96	105.96	0.00	64.15	42.94	21.21	7.00	5.00	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	2.25
26.05.2020	24.00	-	48.89	48.89	0.00	63.98	43.39	20.59	7.00	5.00	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.01
27.05.2020	24.00	-	0.00	0.00	0.00	34.78	31.08	3.70	7.00	5.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Среднее	24.00	-	71.70	71.70	0.00	58.48	40.16	18.32	7.00	5.00	1.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	1.59
Итого	120.00	-	358.51	358.51	0.00						7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	7.95

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленного теплоносителя Увск кал., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Объем потребления (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоносителя Увск кал.

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставителя (от организации)



« » 20 г.
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ