Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 33_СЦО_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до 03.12.2021

Txв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	169,16	169,16	0,00	39,67	33,51	6,16	7,00	5,00	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,04
24.05.2020	24,00	-	168,60	168,60	0,00	39,40	33,67	5,73	7,00	5,00	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,97
25.05.2020	24,00	-	168,01	168,01	0,00	39,98	34,34	5,64	7,00	5,00	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,95
26.05.2020	24,00	-	64,21	64,21	0,00	38,69	33,61	5,08	7,00	5,00	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,33
27.05.2020	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,64	16,60	0,04	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	114,00	114,00	-	34,88	30,35	4,53	7,00	5,00	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66
Итого	120,00		569,98	569,98	0,00						3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.05.2020 02:00:00	116936,68	124615,23	-	-	-	-	1118,67	0,02	20235,00
	27.05.2020 02:00:00	117154,87	124833,42	-	-	-	-	1119,86	0,02	20282,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **3,28** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанов 20___ г.