Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 37_СЦО_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205609 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 03.12.2021 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	217,03	217,03	0,00	39,62	34,89	4,73	7,00	5,00	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,03
24.05.2020	24,00	-	217,22	217,22	0,00	39,32	34,88	4,44	7,00	5,00	0,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,96
25.05.2020	24,00	-	216,76	216,76	0,00	39,92	35,53	4,39	7,00	5,00	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,95
26.05.2020	24,00	-	86,05	86,05	0,00	38,70	34,74	3,96	7,00	5,00	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,34
27.05.2020	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,11	17,47	-0,36	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	147,41	147,41	-	34,93	31,50	3,43	7,00	5,00	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66
Итого	120,00		737,06	737,06	0,00						3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.05.2020 02:00:00	104977,35	104964,13	-	-	-	-	1027,44	3,03	20246,00
	27.05.2020 02:00:00	105262,06	105248,84	-	-	-	-	1028,66	3,03	20294,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **3,28** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» №2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
А.С. Кабанова
«___» _____ 20___ г.