Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор
Строит.Адрес: Ивановская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208412
Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 14_СЦО_май_Н
График:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 20.12.2021
Txв, гр.С= 1,65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.05.2020 | 24,00 | - | 192,48 | 192,48 | 0,00 | 67,13 | 47,75 | 19,38 | 7,00 | 5,00 | 3,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 3,73 |
| 24.05.2020 | 24,00 | - | 194,25 | 194,25 | 0,00 | 66,93 | 48,13 | 18,80 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 3,66 |
| 25.05.2020 | 24,00 | - | 137,33 | 137,33 | 0,00 | 66,27 | 48,17 | 18,10 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 2,49 |
| 26.05.2020 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 20,19 | -0,79 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 27.05.2020 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,87 | 18,27 | -0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 104,81 | 104,81 | - | 47,52 | 36,50 | 11,02 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,98 |
| Итого | 120,00 | | 524,06 | 524,06 | 0,00 | | | | | | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.05.2020 02:00:00 | 122222,72 | 122455,45 | - | - | - | - | 3002,00 | 0,53 | 20032,00 |
| | 27.05.2020 02:00:00 | 122343,97 | 122576,70 | - | - | - | - | 3004,19 | 0,53 | 20080,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **9,88** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС-Невский сервис №2» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.