Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 15 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207235

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 15_СЦО_май_Н

Режим (схема):

график

Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

Txв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24.00	-	152,72	152,72	0,00	64,78	48,52	16,26	7,00	5,00	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,48
24.05.2020	24.00	-	153,10	153,10	0,00	65,04	49,07	15,97	7,00	5,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,45
25.05.2020	24.00	-	156,85	156,85	0,00	64,61	47,02	17,59	7,00	5,00	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,76
26.05.2020	24.00	-	74,14	74,14	0,00	63,05	48,66	14,39	7,00	5,00	1,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			1,07
27.05.2020	24.00	-	0,00	0,60	-0,60	18,02	18,41	-0,39	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	107,36	107,48	-0,12	55,10	42,34	12,76	7,00	5,00	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
Итого	120,00		536,81	537,41	-0,60						8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.05.2020 02:00:00	75030,34	75369,66	-	-	-	-	1828,98	0,75	20269,00
	27.05.2020 02:00:00	75248,51	75587,83	-	-	-	-	1832,61	0,75	20317,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **8,77** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.