Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9045.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205559

Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 17_СЦО_май_Н

График:

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 20.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 1,65
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.547 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	310,15	310,15	0,00	64,89	49,23	15,66	7,00	5,00	4,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			4,86
24.05.2020	24,00	-	310,78	310,78	0,00	65,15	49,69	15,46	7,00	5,00	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			4,81
25.05.2020	24,00	-	319,04	319,04	0,00	64,69	50,02	14,67	7,00	5,00	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			4,69
26.05.2020	24,00	-	161,57	161,57	0,00	64,11	49,75	14,36	7,00	5,00	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			2,32
27.05.2020	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,99	18,75	2,24	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	220,31	220,31	-	55,97	43,49	12,48	7,00	5,00	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
Итого	120,00		1101,54	1101,54	0,00						16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	16,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
26.05.2020 00:00:00	131313,11	141278,98	-	-	-	-	3202,26	0,30	19755,00
27.05.2020 02:00:00	131488,03	141453,90	-	-	-	-	3204,77	0,30	19782,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **16,68** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.