

Установленные приборы: ВКГ-7 № 205784  
 Часовые и сумм. данные в файлах: ВКГ7-20:57:84-ЧС(Г)05:20:00.txt

Вычислитель: (M1): дисконвер. ПРЭМ-40 Глип = 0.1  
 (M2): дисконвер. ПРЭМ-40 Глип = 0.1  
 (M3): ТР-Д ГВС(М3): дисконвер. ПРЭМ-20 Глип = 0.1  
 (M4): ТР-Цирк ГВС(М4): дисконвер. Глип = 0.027  
 ТР-подпитки(М5): Глип = \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: эмв: Q=M1\*(t1-tвх)+M2\*(t1-tвх)  
 Qот=0.4396 Qвент=0.002 Qгвс=0.044  
 Qгвс-ср= Qгвс-ср=0.002 Qгвс-лп= Qгвс-лп=0.044  
 Qгвс-лп-ср= Qгвс-лп-ср=0.002 Qгвс-лп-ср=0.044  
 Qгвс-лп-ср= Qгвс-лп-ср=0.002 Qгвс-лп-ср=0.044

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=0.4396 Qвент=0.002 Qгвс=0.044  
 Договорные расходы (ср.ср.): Т/ср: Qгвс-ср= Qгвс-ср=0.002 Qгвс-лп= Qгвс-лп=0.044  
 Qгвс-лп-ср= Qгвс-лп-ср=0.002 Qгвс-лп-ср=0.044

Валютное потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020  
 Qгвс-лп=0.044 Qгвс-лп-ср=0.002 Qгвс-ср=0.002 Qгвс=0.044

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)													Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплотр-е Q общ. Кал.								
			M1, Т	M2, Т	dm, Т	T1, С	T2, С	dt, С	P1, Ккал/м2	P2, Ккал/м2	Qотопи, Ккал	M3, Т	M4, Т	dm, Т	V3, м3/ч	V4, м3/ч	divгвс, м3/ч	Ухолл, м3/ч	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Кал	Qгвс иал., Кал	Qгвс гвс, Кал											
23.05.20	24.00	-	150.16	150.16	0.00	64.79	43.46	21.33	7.00	5.00	3.20	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	21.29	-	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24.05.20	24.00	-	150.43	150.43	0.00	65.05	44.00	21.05	7.00	5.00	3.17	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	22.18	-	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25.05.20	24.00	-	153.99	153.99	0.00	64.60	44.56	20.04	7.00	5.00	3.09	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	23.26	-	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.05.20	24.00	-	75.62	75.62	0.00	64.04	44.59	19.45	7.00	5.00	1.47	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	22.61	-	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Среднее	24.00	-	132.55	132.55	0.00	64.62	44.15	20.47	7.00	5.00	2.73	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	22.34	-	0.00	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	96.00	-	530.20	530.20	0.00	-	-	-	-	-	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.05.20 02:00 27.05.20 02:00  
 M1(T) 84438.55 M2(T) 84111.20 M3(T) 0.00 M4(T) 0.00  
 M1(Г) 84956.23 M2(Г) 84628.88 M3(Г) 0.00 M4(Г) 0.00  
 V3(М3) 2465.45 V4(М4) 2465.11  
 Q(СЛО) (Кал) 2465.45 Q(ГВС) (Кал) -

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

8,49 °С = 0,00 Ккал/м3  
 с учетом корректировок с учетом корректировок

Гкал: 10,93  
 Квб.м: 10,93

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):



Филиал «Энергосбыт»  
 «Финансово-энергетическое управление»  
 «ОТЧЕТ ПРИНИАТ»  
 20\_\_ г.