Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № : 404485
Часовые и суточн. архивы в файлах: Ивановская 22_СЦО_май_Н
Режим (схема):
График:

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax= 17.69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax= 17.69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до: 25.01.2022

Txв. гр.С= 17,3

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2020 - 28.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2020	24,00	-	53,80	53,26	0,54	67,64	42,24	25,40	5,99	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
24.05.2020	24,00	-	54,26	53,66	0,60	67,43	42,66	24,77	6,02	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
25.05.2020	24,00	-	56,14	55,24	0,90	67,35	43,67	23,68	6,08	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
26.05.2020	24,00	-	28,36	27,97	0,40	52,58	39,41	13,17	3,96	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,69
27.05.2020	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,33	31,62	-1,29	1,85	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	38,51	38,03	0,49	57,07	39,92	17,15	4,78	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
Итого	120,00		192,56	190,13	2,43						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **4,82** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищносервис № 2 Невского» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.