

Абонент: ЖЭС 2 Некского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивандовская ул., С/ДО  
 Организующая организация: ООО "Индра-Чонтаж"  
 Источник: 2а Некская котельная

Отчет о теплораспределении по приборам УТЭ за май 2020  
 Договор: С/ДОУ-Адрес: Ивандовская ул  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 ВКГТ 206890-Ч(С)-5520х1

Узел учета: С/ДО  
 Код УТЭ:  
 Расчетный тариф: совместное с УТЭ  
 Код УТЭ:  
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток-аджины в файлах  
 Режим (смена):  
 Податы: тр.(M1): расколומר: ПРЭМ-40 л  
 Обороты: тр.(M2): расколומר: ПРЭМ-40 л  
 Тр-дл: ГВС(M3): расколומר: ГСМ-1  
 Тр-цирк: ГВС(M4): расколומר: ГСМ-1  
 Тр-подпитки(V5): расколומר: ГСМ-1  
 Расчетный алгоритм: яма. Q=M1\*(M2/M3)+M4\*(M5/M3)  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот= Qтеп+ Qгвс  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qтеп.гвс ср= Qтеп.гвс ср+ Qгвс ср  
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут.: Qтеп.гвс ср= Qтеп.гвс ср+ Qгвс ср  
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут.: Qтеп.гвс ср= Qтеп.гвс ср+ Qгвс ср

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие Q общ Гкал		
			M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	Qтеп.кал	Qгвс.кал			
23.05.20	24.00	-	88,86	88,86	0,00	66,56	39,96	26,60	7,00	5,00	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36
24.05.20	24.00	-	89,70	89,70	0,00	66,34	40,24	26,00	7,00	5,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
25.05.20	24.00	-	61,52	61,52	0,00	65,64	40,43	25,21	7,00	5,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55
26.05.20	24.00	-	0,00	0,00	0,00	30,06	27,62	2,44	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24.00	-	60,02	60,02	0,00	57,15	37,09	20,06	7,00	5,00	1,56	-	-	-	1,56
Итого	96,00	-	240,08	240,08	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25

Показания счетчиков на момент	Дата	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q С/ДО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
Показания счетчиков на момент	23.05.20 03:00	8498,52	8498,05	0,00	-	0,00	0,00	250,37	-	-
Первая дата по среднему	27.05.20 02:00	8728,72	8727,30	0,00	-	0,00	0,00	256,33	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотендера, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:



Филиал «ТЭК СПб»  
 Отчетное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20\_\_Г