

Абонент: ЖЭС "некоего района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 29, С/О
 Организация: ООО "Индрахит Молтаж"
 Источники: За некая котельная

Учет: счет С/О
 Код: УТЭ
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и стрелочные приборы в файлах: ВК77-207263-(С)0520.01
 Вычислитель: ВК77-7 № 207263
 Поданы тр.: (M1); расходомер: РЭМ 32 л
 Образцы тр.: (M2); расходомер: РЭМ 32 л
 тр-д.: ВЭС(M3); расходомер: РЭМ 32 л
 тр-д.: ВЭС(M4); расходомер: РЭМ 32 л
 тр-д.: ВЭС(M5); расходомер: РЭМ 32 л

Режим (смена): Смена =
 Счетчик: Счетчик =
 Счетчик: Счетчик =
 Счетчик: Счетчик =
 Счетчик: Счетчик =

Договорные нагрузки: Гкал/час Qот = Qвент = Qрек.пот = Qрек =
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час Qрек.гас ср = Qрек.ср =
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут: Qот.гас ср = Qвент.гас ср = Qрек.пот.гас ср = Qрек.гас ср =
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qот.гас ср = Qвент.гас ср = Qрек.пот.гас ср = Qрек.гас ср =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие							
			M1	M2	dm	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	dVгвс	Удлп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.нал.		Qгвс.гас	Q.общ.					
23.05.20	24.00	-	139.30	139.30	0.00	63.78	39.82	23.96	7.00	5.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	0.00	3.29	
24.05.20	24.00	-	139.71	139.71	0.00	64.04	40.48	23.56	7.00	5.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	2.03
25.05.20	24.00	-	88.04	88.04	0.00	64.03	40.92	23.11	7.00	5.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00
26.05.20	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.01	27.47	-3.46	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00
Среднее	24.00	-	91.76	91.76	0.00	53.97	37.17	16.79	7.00	5.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00
Итого	96.00	-	367.05	367.05	0.00						8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(м3)	V4(м3)	Q.С/О (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 03:00	74235.55	74248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2551.04	-	-
	27.05.20 02:00	74651.15	74677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2559.28	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок



печать энергосбыта
Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 20 » г.