


Счетчик (схема):
 Прем 32 п
 Прем 32 п
 Прем 32 п
 Прем 32 п
 Прем 32 п
 Прем 32 п
 Прем 32 п
 Прем 32 п

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Расчетный алгоритм: яма (У=М1*(t1-tnв)к(1-к) + лето (У=М1*(t1-tnв)к(1-к) + М2*(t2-tnв)к)
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные расходы (Гкал/ч):
 Договорное потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qтеп.гл.ср = 0, Qтеп.пот = 0, Qгвс = 0

Дата				Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общие								
Тп	Нс	Т	С	Т1	Т2	dt	С	Р1	Р2	Qотопл (Гкал)	М3	М4	dn	У3	У4	dlвкс	Упопл	Т3	Т4	Qгвс.общ.	Qгвс.кл.	Qтеп.гл.ср.	Qтеп.гл.п.	Qтеп.гл.ср.	Qтеп.гл.п.	Qобщ.			
23.05.20	24.00	-	136,27	0,00	63,43	41,58	21,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
24.05.20	24.00	-	136,41	0,00	63,41	42,16	21,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	
25.05.20	24.00	-	47,47	0,00	63,63	42,28	21,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	
26.05.20	24.00	-	0,00	0,00	23,07	24,26	-1,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	
Среднее	24.00	-	80,04	0,00	53,46	37,57	15,89	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	96,00	-	320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	

Показания счетчиков на момент снятия данных: Дата, время
 23.05.20 07:00 М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) У3(М3) У4(М4) Q СПО (Гкал) Q ГВС (Гкал) Граб. ч
 27.05.20 02:00 79289,60 79340,62 2330,46
 79569,87 79620,88 2336,52

Первый расчет по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотопотребления, рассчитанный по среднему:
 Первая поправка на температуру холодной воды: 1,65 °C = 0,00 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок: 6,93 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 6,93 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 6,93 Гкал.



печать энергосбыта
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНИАТ
 20 г.