

Абонент: ЖКОС Нового района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 36, СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит-Монтаж"
 Источники: За Неиская котельная

Установленное прибором: Часовые и сумм. адимы в файлах: ВК7-208796-ч(С)5520.txt

Режим (смена):
 Смена =
 Смена =
 Смена =
 Смена =

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометры: КТСПН
 Терморезервуары: КТСПН
 Терморезервуары:
 Терморезервуары:
 Терморезервуары:

Преодо: давления
 Преодо: давления
 Преодо: давления
 Преодо: давления
 Преодо: давления

Учет учета СЛО
 Код: УТЭ:
 Расчетный лист составлен: 07.07.2020 график: 150/70

Тех. гр. С = 1.65

Владельцы: ВК7-7 № 208796
 Поданы: тр.(M1):
 Обороты: тр.(M2):
 тр.ИСК: ГВС(M3):
 тр.Подпитки(V):
 Расчетный алгоритм: ямя: Ч=М1*П1+М2*П2+М3*П3+М4*П4+М5*П5
 Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные расходы (СЛО.ГТ): Гкал/час:
 Договорные предельные за пределами отчетный период (С.23.05.2020 по 26.05.2020): Гкал/час:
 Огт =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =
 Огт.гк.ср =

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие Q общ.									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	DM	V5	V6	V7		T3	T4	Qгк.обш.	Qгк.лп.					
23.05.20	24.00	-	113.33	113.33	0.00	64.95	44.39	20.56	7.00	5.00	2.33	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
24.05.20	24.00	-	113.42	113.42	0.00	65.20	45.20	20.00	7.00	5.00	2.27	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	
25.05.20	24.00	-	73.04	73.04	0.00	65.14	45.78	19.36	7.00	5.00	1.41	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	
26.05.20	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.00	25.74	-3.74	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Среднее	24.00	-	74.95	74.95	-	54.32	40.28	14.05	7.00	5.00	1.50	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
Итого	96.00	-	299.79	299.79	0.00	-	-	-	-	-	6.02	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 03:00	62823.88	63238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.99	-	-
	27.05.20 02:00	63109.55	63523.94	0.00	-	0.00	0.00	1896.70	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

1,65 °C = 0,00 Гкал;
 6,02 Гкал;
 куб.м. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



печать энергосбыта
 ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 20 20