Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9239.038.1
Строит Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208193 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin = 0,3	Gmax = 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin = 0,3	Gmax = 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36761 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,832 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	72,79	72,79	0,00	66,58	39,33	27,25	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
24.05.20	24,00	-	73,49	73,27	0,22	66,38	39,81	26,57	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,01			1,96
25.05.20	24,00	-	79,05	79,05	0,00	66,18	41,09	25,09	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
26.05.20	24,00	-	45,72	46,02	-0,30	66,77	42,83	23,94	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,91	23,11	2,80	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	54,21	54,23	-0,02	58,36	37,23	21,13	7,00	5,00	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,40
Итого	120,00		271,05	271,13	-0,08						7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	0,00	0,00	7,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	48861,28	47861,89	0,00	-	0,00	0,00	1594,30	-	-
	30.05.20 02:00	49123,76	48124,45	0,00	-	0,00	0,00	1601,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.