Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 : ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-0520.txt
График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 205546
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С = 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	361,58	361,58	0,00	46,38	42,64	3,74	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,37
24.05.20	24,00	-	361,51	361,51	0,00	46,28	42,64	3,64	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,33
25.05.20	24,00	-	216,12	216,12	0,00	46,26	42,66	3,60	7,00	5,00	0,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,78
26.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,92	19,01	0,91	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	234,80	234,80	-	39,71	36,74	2,97	7,00	5,00	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
Итого	96,00		939,21	939,21	0,00						3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.05.20 01:00	212406,31	213011,61	0,00	-	0,00	-	1127,54	-	-
27.05.20 02:00	213330,45	213935,75	0,00	-	0,00	-	1130,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Невская Управляющая Компания № 2» Санкт-Петербург

РУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.