Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 41 / 3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор
Строит.Адрес: Караваевская 41-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB043-1807697-ч(с)-0520.txt
Режим (схема): АССВ
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin =	Gmax =	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	375,249	370,943	4,31	46,23	41,1	5,13	0,365	0,358	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,10
24.05.20	24,00	-	375,105	370,777	4,33	46,34	41,06	5,28	0,397	0,381	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2,16
25.05.20	24,00	-	235,112	232,423	2,69	42,31	37,89	4,42	0,397	0,382	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1,14
26.05.20	24,00	-	0,0	0,0	0,00	22,98	21,28	1,70	0,312	0,321	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	246,37	243,54	2,83	39,47	35,33	4,13	0,37	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35
Итого	96,00		985,47	974,14	11,32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

РУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.