Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Кибальчича 12 1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	*	95,17	76,76	18,41	66,39	43,89	22,51	5,50	3,60	1,72	18,51	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	66,69	0,00	1,24			2,95
24.05.20	24,00	*	93,86	77,59	16,27	66,20	44,10	22,09	5,50	3,60	1,71	16,29	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	66,48	0,00	1,08			2,80
25.05.20	24,00	*	103,08	84,23	18,85	66,28	53,71	12,58	5,50	3,60	1,06	18,84	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	66,65	0,00	1,26			2,32
26.05.20	24,00	*	114,83	97,22	17,61	67,59	67,31	0,28	5,50	3,60	0,00	17,27	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	67,87	0,00	1,17			1,17
Среднее	24,00	-	101,73	83,95	17,78	66,62	52,25	14,36	5,50	3,60	1,12	17,73	-	-	18,09	-	18,09	-	66,92	-	1,19	-	-	2,31
Итого	96,00		406,94	335,80	71,14						4,49	70,91	0,00	0,00	72,38	0,00	72,38	0,00			4,75	0,00	0,00	9,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	141702,87	112790,27	32760,58	0,00	33526,88	0,00	4609,65	2323,03	-
	27.05.20 03:00	142120,53	113135,30	32832,94	0,00	33600,74	0,00	4618,91	2327,88	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.