Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	107,33	94,79	12,54	65,81	41,92	23,89	7,00	5,00	2,27	12,54	-	-	12,80	-	12,80	-	65,70	-	0,82			3,09
24.05.20	24,00	-	108,89	95,74	13,15	65,66	42,41	23,25	7,00	5,00	2,23	13,15	-	-	13,42	-	13,42	-	65,56	-	0,86			3,09
25.05.20	24,00	-	115,99	100,83	15,16	65,55	53,21	12,34	7,00	5,00	1,26	15,16	-	-	15,47	-	15,47	-	65,24	-	0,99			2,25
26.05.20	24,00	-	124,30	108,91	15,39	66,43	66,26	0,17	7,00	5,00	0,00	15,39	-	-	15,70	-	15,70	-	66,22	-	1,02			1,02
Среднее	24,00	-	114,13	100,07	14,06	65,86	50,95	14,91	7,00	5,00	1,44	14,06	-	-	14,35	-	14,35	-	65,68	-	0,92	-	-	2,36
Итого	96,00		456,51	400,27	56,24						5,76	56,24	0,00	0,00	57,39	0,00	57,39	0,00			3,69	0,00	0,00	9,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	94706,13	84256,97	27903,97	-	28573,54	-	2610,01	-	-
	27.05.20 03:00	95164,56	84658,87	28015,58	-	28687,35	-	2619,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.