Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	120,97	105,03	15,94	65,76	65,57	0,19	7,00	5,00		16,79	-	-	17,13	-	17,13	-	65,56	-	1,10			1,10
28.05.20	24,00	-	120,16	103,94	16,22	65,81	65,66	0,15	7,00	5,00		16,97	-	-	17,30	-	17,30	-	65,43	-	1,11			1,11
29.05.20	24,00	-	118,94	101,29	17,65	65,64	65,47	0,17	7,00	5,00		18,28	-	-	18,65	-	18,65	-	65,40	-	1,20			1,20
30.05.20	24,00	-	112,49	96,56	15,93	65,82	65,61	0,21	7,00	5,00		16,53	-	-	16,86	-	16,86	-	65,65	-	1,09			1,09
31.05.20	24,00	-	114,48	96,78	17,70	65,43	65,25	0,18	7,00	5,00		18,24	-	-	18,58	-	18,58	-	65,15	-	1,19			1,19
01.06.20	24,00	-	124,24	109,37	14,87	65,60	63,39	2,21	7,00	5,00		14,87	-	-	15,17	-	15,17	-	65,48	-	0,97			0,97
02.06.20	24,00	-	130,46	117,30	13,16	65,93	62,27	3,66	7,00	5,00		13,16	-	-	13,43	-	13,43	-	65,80	-	0,87			0,87
03.06.20	24,00	-	132,17	117,85	14,32	66,87	63,19	3,68	7,00	5,00		14,32	-	-	14,61	-	14,61	-	66,78	-	0,96			0,96
04.06.20	24,00	-	127,52	114,95	12,57	67,67	63,94	3,73	7,00	5,00		12,57	-	-	12,83	-	12,83	-	67,52	-	0,85			0,85
05.06.20	24,00	-	126,51	114,98	11,53	68,45	64,58	3,87	7,00	5,00		11,53	-	-	11,77	-	11,77	-	68,25	-	0,79			0,79
06.06.20	24,00	-	125,60	114,83	10,77	68,58	64,73	3,85	7,00	5,00		10,77	-	-	10,99	-	10,99	-	68,36	-	0,74			0,74
07.06.20	24,00	-	128,28	114,95	13,33	68,16	64,41	3,75	7,00	5,00		13,33	-	-	13,60	-	13,60	-	68,03	-	0,91			0,91
08.06.20	24,00	-	127,34	115,49	11,85	67,95	64,32	3,63	7,00	5,00		11,85	-	-	12,09	-	12,09	-	67,78	-	0,80			0,80
09.06.20	24,00	-	125,63	115,13	10,50	68,19	64,63	3,56	7,00	5,00		10,50	-	-	10,71	-	10,71	-	68,06	-	0,71			0,71
10.06.20	24,00	-	123,08	111,58	11,50	67,72	64,12	3,60	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	67,59	-	0,78			0,78
11.06.20	24,00	-	119,44	108,31	11,13	68,57	64,80	3,77	7,00	5,00		11,13	-	-	11,36	-	11,36	-	68,34	-	0,76			0,76
12.06.20	24,00	-	116,06	106,03	10,03	68,95	65,06	3,89	7,00	5,00		10,03	-	-	10,23	-	10,23	-	68,76	-	0,69			0,69
13.06.20	24,00	-	118,21	109,33	8,88	69,07	65,22	3,85	7,00	5,00		8,88	-	-	9,06	-	9,06	-	68,84	-	0,61			0,61
14.06.20	24,00	-	123,12	111,39	11,73	69,00	65,30	3,70	7,00	5,00		11,73	-	-	11,97	-	11,97	-	68,75	-	0,81			0,81
15.06.20	24,00	-	123,21	111,03	12,18	68,41	64,73	3,68	7,00	5,00		12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	68,24	-	0,83			0,83
16.06.20	24,00	-	122,41	112,20	10,21	68,60	65,00	3,60	7,00	5,00		10,21	-	-	10,42	-	10,42	-	68,43	-	0,70			0,70
17.06.20	24,00	-	124,28	114,03	10,25	68,85	65,27	3,58	7,00	5,00		10,25	-	-	10,46	-	10,46	-	68,69	-	0,70			0,70
18.06.20	24,00	-	121,00	111,33	9,67	69,04	65,45	3,59	7,00	5,00		9,67	-	-	9,87	-	9,87	-	68,84	-	0,67			0,67
19.06.20	24,00	-	124,13	114,98	9,15	68,79	65,21	3,58	7,00	5,00		9,15	-	-	9,34	-	9,34	-	68,59	-	0,63			0,63
20.06.20	24,00	-	124,96	115,70	9,26	68,89	65,20	3,69	7,00	5,00		9,26	-	-	9,45	-	9,45	-	68,64	-	0,64			0,64
21.06.20	24,00	-	119,81	110,22	9,59	68,35	64,58	3,77	7,00	5,00		9,59	-	-	9,79	-	9,79	-	68,10	-	0,65			0,65
22.06.20	24,00	-	122,76	112,66	10,10	68,68	64,92	3,76	7,00	5,00		10,10	-	-	10,31	-	10,31	-	68,45	-	0,69			0,69
23.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
24.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
25.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
26.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
27.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
28.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
29.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
30.06.20	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
Среднее	24,00	-	122,86	110,64	12,22	67,73	64,74	3,00	7,00	5,00	-	12,32	-	-	12,57	-	12,57	-	67,54	-	0,83	-	-	0,83
Итого	840,00		4300,15	3872,35	427,80						0,00	431,17	0,00	0,00	439,91	0,00	439,91	0,00			29,03	0,00	0,00	29,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	95164,56	84658,87	28015,58	-	28687,35	-	2619,23	-	-
	23.06.20 06:00	98496,23	87660,54	28696,87	-	29383,28	-	2650,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -5,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **439,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергоснабж.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского р-на» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.