Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9036.038 1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 8,49

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	122,07	107,75	14,32	64,74	45,96	18,78	7,00	5,00	2,12	13,01	-	-	13,25	-	13,25	-	64,46	-	0,84			2,95
24.05.20	24,00	-	123,58	107,96	15,62	65,00	46,53	18,47	7,00	5,00	2,09	14,26	-	-	14,52	-	14,52	-	64,73	-	0,92			3,01
25.05.20	24,00	-	125,60	110,86	14,74	64,45	46,99	17,46	7,00	5,00	2,03	13,40	-	-	13,65	-	13,65	-	64,03	-	0,86			2,89
26.05.20	24,00	-	112,57	99,68	12,89	65,54	56,15	9,39	7,00	5,00	0,93	13,13	-	-	13,39	-	13,39	-	65,48	-	0,86			1,79
Среднее	24,00	-	120,96	106,56	14,39	64,93	48,91	16,03	7,00	5,00	1,79	13,45	-	-	13,70	-	13,70	-	64,68	-	0,87	-	-	2,66
Итого	96,00		483,82	426,25	57,57						7,16	53,80	0,00	0,00	54,81	0,00	54,81	0,00			3,48	0,00	0,00	10,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	87170,72	75462,11	11347,65	-	11598,90	-	2307,13	-	-
	27.05.20 03:00	87657,92	75891,73	11401,46	-	11653,71	-	2317,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °С = -0,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.