Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 8,49
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	105,47	92,21	13,26	68,52	68,42	0,10	7,00	5,00		12,47	-	-	12,74	-	12,74	-	68,31	-	0,85			0,85
28.05.20	24,00	-	105,83	92,79	13,04	68,45	68,39	0,06	7,00	5,00		12,41	-	-	12,69	-	12,69	-	68,01	-	0,84			0,84
29.05.20	24,00	-	104,19	90,74	13,45	68,31	68,22	0,09	7,00	5,00		12,76	-	-	13,02	-	13,02	-	67,98	-	0,87			0,87
30.05.20	24,00	-	100,45	87,73	12,72	68,51	68,41	0,10	7,00	5,00		12,05	-	-	12,26	-	12,26	-	68,27	-	0,82			0,82
31.05.20	24,00	-	103,97	88,40	15,57	68,13	68,04	0,09	7,00	5,00		14,93	-	-	15,24	-	15,24	-	67,79	-	1,01			1,01
01.06.20	24,00	-	104,66	91,23	13,43	68,27	68,17	0,10	7,00	5,00		12,82	-	-	13,10	-	13,10	-	68,01	-	0,87			0,87
02.06.20	24,00	-	105,17	92,54	12,63	68,51	68,42	0,09	7,00	5,00		12,06	-	-	12,29	-	12,29	-	68,29	-	0,82			0,82
03.06.20	24,00	-	105,16	92,27	12,89	69,55	69,44	0,11	7,00	5,00		12,22	-	-	12,50	-	12,50	-	69,41	-	0,85			0,85
04.06.20	24,00	-	103,86	90,69	13,17	70,35	70,24	0,11	7,00	5,00		12,57	-	-	12,86	-	12,86	-	70,12	-	0,88			0,88
05.06.20	24,00	-	102,62	90,62	12,00	71,23	71,14	0,09	7,00	5,00		11,33	-	-	11,59	-	11,59	-	70,91	-	0,81			0,81
06.06.20	24,00	-	104,87	92,21	12,66	71,14	71,07	0,07	7,00	5,00		11,95	-	-	12,23	-	12,23	-	70,70	-	0,85			0,85
07.06.20	24,00	-	104,45	92,71	11,74	70,61	70,52	0,09	7,00	5,00		11,02	-	-	11,27	-	11,27	-	70,33	-	0,78			0,78
08.06.20	24,00	-	105,47	92,93	12,54	70,34	70,26	0,08	7,00	5,00		11,75	-	-	12,02	-	12,02	-	69,98	-	0,82			0,82
09.06.20	24,00	-	104,56	92,46	12,10	70,57	70,48	0,09	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	70,30	-	0,80			0,80
10.06.20	24,00	-	103,97	92,18	11,79	69,99	69,92	0,07	7,00	5,00		11,10	-	-	11,36	-	11,36	-	69,67	-	0,77			0,77
11.06.20	24,00	-	104,57	93,30	11,27	70,62	70,55	0,07	7,00	5,00		10,51	-	-	10,74	-	10,74	-	70,23	-	0,74			0,74
12.06.20	24,00	-	102,83	92,64	10,19	70,86	70,78	0,08	7,00	5,00		9,45	-	-	9,64	-	9,64	-	70,55	-	0,67			0,67
13.06.20	24,00	-	103,14	92,85	10,29	71,25	71,18	0,07	7,00	5,00		9,57	-	-	9,79	-	9,79	-	70,86	-	0,68			0,68
14.06.20	24,00	-	103,94	93,06	10,88	71,24	71,17	0,07	7,00	5,00		10,19	-	-	10,41	-	10,41	-	70,84	-	0,72			0,72
15.06.20	24,00	-	105,37	93,53	11,84	70,51	70,43	0,08	7,00	5,00		11,08	-	-	11,30	-	11,30	-	70,27	-	0,78			0,78
16.06.20	24,00	-	104,59	93,14	11,45	70,72	70,64	0,08	7,00	5,00		10,76	-	-	10,98	-	10,98	-	70,53	-	0,76			0,76
17.06.20	24,00	-	105,97	94,59	11,38	70,92	70,83	0,09	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	70,75	-	0,76			0,76
18.06.20	24,00	-	83,81	76,50	7,31	71,01	70,96	0,05	7,00	5,00		6,71	-	-	6,86	-	6,86	-	70,54	-	0,47			0,47
19.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
20.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
21.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
22.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
23.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
24.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
25.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
26.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
27.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
28.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
29.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
30.06.20	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00		11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79			0,79
Среднее	24,00	-	103,43	91,36	12,07	69,98	69,90	0,08	7,00	5,00	-	11,38	-	-	11,63	-	11,63	-	69,68	-	0,79	-	-	0,79
Итого	840,00		3620,10	3197,66	422,43						0,00	398,35	0,00	0,00	406,96	0,00	406,96	0,00		-	27,71	0,00	0,00	27,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
27.05.20 03:00	87657,92	75891,73	11401,46	-	11653,71	-	2317,69	-	-
23.06.20 06:00	90028,61	77985,19	11662,92	-	11920,83	-	2337,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °C = -3,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **406,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.