

Абонент: ЖКО2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 12 / СЛО
 Организация: ООО "Инфракилт Южная"
 Источники: За некая котельная
 Расчетный счет: 40702033537010100123
 Расчетная книга: 150/70

Установленные приборы: Часовые и сумматоры
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48434
 Подающий (М1): Расходомер ПРМ 32
 Обратный (М2): Расходомер ПРМ 32
 Тр.ц.отк. ГВС (М3): Расходомер
 Тр.ц.отк. ГВС (М4): Расходомер
 Тр.ц.отк. ГВС (М5): Расходомер
 Водосчетчик: Ямач. Q=М1 (П1-ПВ) + М2 (П2-ПВ) - лето Q=В1 (П1-ПВ) + М2 (П2-ПВ)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,317 Qверт.= Qтех.пот.= Qвс=0
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= Qгвс.л=0
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.: Qот=95,1 Qверт.= Qгвс.ср= Qгвс.л=0
 Источное потребление за предыдущий отчетный период (с 23.05.2020 по 27.05.2020): Qот=95,1 Qверт.= Qгвс.ср= Qгвс.л=0

Дата	Тп		Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)								Общее										
	Час	НС	М1	М2	дм, Т	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотпл	М3	М4	дм, Т	У3	У4	дГвс	Упод	Т3	Т4	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qобщ.		
23.05.20	24.00	-	145,66	145,66	0,00	64,73	45,47	19,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
24.05.20	24.00	-	145,99	145,99	0,00	64,99	45,95	19,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
25.05.20	24.00	-	149,52	149,52	0,00	64,54	46,60	17,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
26.05.20	24.00	-	70,50	70,70	-0,20	63,53	46,16	17,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,22
27.05.20	24.00	-	0,20	0,60	-0,40	20,23	18,14	2,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24.00	-	102,37	102,49	-0,12	55,60	40,46	15,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
Итого	120,00	-	511,87	512,47	-0,60	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)		M2(T)		M3(T)		M4(T)		V3(М3)		V4(М3)		Q СЛО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб. ч
	03.06.19 12:00	03.06.19 12:00	13478,91	13393,41	13478,91	13393,41	-	-	-	-	-	-	-	-	4578,19	4578,19	-	-	

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

1,65 °C = 0,00 Гкал;
 9,49 Гкал;
 куб.м.

Отвечственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Гендиректор
 Филиал «ЭнергосбыТ»
 ООО «ЭнергосбыТ»
 Отчет принят
 20__ г.