Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 8,49
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	142,79	128,32	14,47	68,63	68,37	0,26	7,00	5,00		14,64	-	-	14,95	-	14,95	-	68,80	-	1,01			1,01
28.05.20	24,00	-	142,98	128,96	14,02	68,59	68,33	0,26	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	68,61	-	0,97			0,97
29.05.20	24,00	-	141,13	125,32	15,81	68,45	68,16	0,29	7,00	5,00		15,95	-	-	16,31	-	16,31	-	68,64	-	1,10			1,10
30.05.20	24,00	-	135,31	121,40	13,91	68,66	68,35	0,31	7,00	5,00		14,07	-	-	14,35	-	14,35	-	68,88	-	0,97			0,97
31.05.20	24,00	-	137,08	122,19	14,89	68,21	67,92	0,29	7,00	5,00		15,12	-	-	15,42	-	15,42	-	68,29	-	1,03			1,03
01.06.20	24,00	-	141,94	126,03	15,91	68,37	68,07	0,30	7,00	5,00		16,15	-	-	16,51	-	16,51	-	68,54	-	1,11			1,11
02.06.20	24,00	-	144,57	127,91	16,66	68,63	68,32	0,31	7,00	5,00		16,92	-	-	17,29	-	17,29	-	68,87	-	1,17			1,17
03.06.20	24,00	-	142,35	128,58	13,77	69,66	69,34	0,32	7,00	5,00		14,07	-	-	14,37	-	14,37	-	70,00	-	0,99			0,99
04.06.20	24,00	-	141,03	125,93	15,10	70,49	70,18	0,31	7,00	5,00		15,35	-	-	15,69	-	15,69	-	70,70	-	1,09			1,09
05.06.20	24,00	-	139,85	126,41	13,44	71,37	71,08	0,29	7,00	5,00		13,68	-	-	13,97	-	13,97	-	71,51	-	0,98			0,98
06.06.20	24,00	-	143,65	128,06	15,59	71,28	70,99	0,29	7,00	5,00		15,86	-	-	16,21	-	16,21	-	71,33	-	1,13			1,13
07.06.20	24,00	-	144,03	129,07	14,96	70,74	70,45	0,29	7,00	5,00		15,13	-	-	15,47	-	15,47	-	70,97	-	1,08			1,08
08.06.20	24,00	-	144,64	129,25	15,39	70,47	70,20	0,27	7,00	5,00		15,53	-	-	15,88	-	15,88	-	70,61	-	1,10			1,10
09.06.20	24,00	-	142,28	129,26	13,02	70,71	70,43	0,28	7,00	5,00		13,06	-	-	13,33	-	13,33	-	70,96	-	0,93			0,93
10.06.20	24,00	-	143,00	128,24	14,76	70,11	69,84	0,27	7,00	5,00		14,82	-	-	15,15	-	15,15	-	70,28	-	1,04			1,04
11.06.20	24,00	-	142,46	130,08	12,38	70,74	70,46	0,28	7,00	5,00		12,53	-	-	12,79	-	12,79	-	70,84	-	0,89			0,89
12.06.20	24,00	-	138,77	126,36	12,41	70,99	70,69	0,30	7,00	5,00		12,02	-	-	12,28	-	12,28	-	71,18	-	0,86			0,86
13.06.20	24,00	-	138,30	126,54	11,76	71,35	71,05	0,30	7,00	5,00		11,30	-	-	11,56	-	11,56	-	71,50	-	0,81			0,81
14.06.20	24,00	-	140,75	125,76	14,99	71,34	71,05	0,29	7,00	5,00		14,61	-	-	14,93	-	14,93	-	71,45	-	1,05			1,05
15.06.20	24,00	-	141,63	126,66	14,97	70,61	70,31	0,30	7,00	5,00		14,62	-	-	14,97	-	14,97	-	70,87	-	1,04			1,04
16.06.20	24,00	-	140,78	126,18	14,60	70,84	70,55	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,54	-	14,54	-	71,15	-	1,01			1,01
17.06.20	24,00	-	143,41	128,12	15,29	71,04	70,74	0,30	7,00	5,00		14,86	-	-	15,19	-	15,19	-	71,40	-	1,06			1,06
18.06.20	24,00	-	141,82	127,55	14,27	71,20	70,93	0,27	7,00	5,00		13,84	-	-	14,15	-	14,15	-	71,38	-	0,99			0,99
19.06.20	24,00	-	140,61	128,05	12,56	71,02	70,74	0,28	7,00	5,00		12,11	-	-	12,37	-	12,37	-	71,25	-	0,86			0,86
20.06.20	24,00	-	141,73	128,24	13,49	71,21	70,93	0,28	7,00	5,00		13,03	-	-	13,33	-	13,33	-	71,31	-	0,93			0,93
21.06.20	24,00	-	139,27	126,72	12,55	70,52	70,23	0,29	7,00	5,00		12,11	-	-	12,40	-	12,40	-	70,64	-	0,86			0,86
22.06.20	24,00	-	140,45	126,25	14,20	70,98	70,70	0,28	7,00	5,00		13,78	-	-	14,10	-	14,10	-	71,08	-	0,98			0,98
23.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
24.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
25.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
26.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
27.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
28.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
29.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
30.06.20	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00		14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
Среднее	24,00	-	141,36	127,09	14,27	70,23	69,94	0,29	7,00	5,00	-	14,21	-	-	14,52	-	14,52	-	70,41	-	1,00	-	-	1,00
Итого	840,00		4947,46	4448,16	499,29						0,00	497,23	0,00	0,00	508,19	0,00	508,19	0,00			35,02	0,00	0,00	35,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	110972,41	97546,34	12588,50	-	12886,17	-	2866,19	-	-
	23.06.20 06:00	114811,51	100999,95	12972,29	-	13278,41	-	2894,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °C = -4,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **508,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» _____ 20___ г.