

Абонент: ЖКО «Неваград-Район»
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Неваград 3 / СЛО
 Организация: ООО Индраконт Монтаж
 Источники: Общедомовый э.д.

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206893
 Часовые и суточн.-дневные данные: ВКТ-7-206893-с(С)0520.1х

Подсчеты: тр.(M1): расходомер: ПРММ 50 Сплн = 0.2 Режим (смена):
 тр.(M2): расходомер: ПРММ 50 Сплн = 0.2 Смах = 30
 тр.цикл: ГВС(М3): расходомер: Сплн = 0.2 Смах = 30
 тр.подпитки(М5): расходомер: Сплн = 0.2 Смах = 30

Расчетный алгоритм: яича: Q=M1*(Pi-Pb)/Kd; лето: Q=M1*(Pi-Pb)/Kd*(1-Kb)
 Qот = 0.323 Qлет =
 Qгвс =
 Qгвс.ср =
 Qгвс.п =
 Qгвс.л =
 Qгвс.т =

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0.323 Qлет =
 Договорные расходы (ср.сут.): Гт/сут.: Qгвс.ср =
 Qгвс.п =
 Qгвс.т =

Договорные расходы (ср.сут.): Гт/сут.: Qгвс.п =
 Qгвс.т =

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qгвс.л =
 Qгвс.т =

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ти	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dvгвс	Уходп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qгвс	Q общ.
23.05.20	24.00	-	585.96	585.96	0.00	44.74	41.26	3.48	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.06
24.05.20	24.00	-	587.80	587.80	0.00	45.23	41.80	3.43	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04
25.05.20	24.00	-	382.88	382.88	0.00	45.22	41.88	3.34	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29
26.05.20	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.26	17.72	-0.46	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Среднее	24.00	-	389.16	389.16	-	38.11	35.67	2.45	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
Итого	96.00	-	1556.64	1556.64	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
23.05.20	02:00	-	318181.70	319289.25	-	-	-	-	196.98	-	-
27.05.20	03:00	-	319691.74	320791.29	-	-	-	-	194.19	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Период расчета по среднему: 23.05.20 02:00 - 27.05.20 03:00

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: МДж

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: м3

Период превышения t2: 0 °С = 0.00 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок 5.39 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 5.39 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 5.39 Гкал



печать энергодля
 Филитал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__ г.