

Абонент: ЖСК2 невиского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Невазавоев: 4 / СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтаж"
 Источник: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2020
 Договор: 8976.038.1
 Строит. адрес: Невазавоев: 4
 Телефон: (812) 313-41-06
 Схема подключения: Деуэтрибная
 ВКПТ: 208410-С-0520.0х1
 Режим (схема):
 Глпв= 30
 Глпж= 30
 Глпж= 0.2
 Глпж= 0.2
 Глпж= 0.2
 Глпж= 0.2

Вычислитель: ВКП-7 № 2084.10
 Поддош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 50
 Обозн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 50
 тр.д. ГВС(M3): тр.цирк. ГВС(M4): расходомер:
 тр.подпитки(V5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зина: U=M1*(t1-tвв)+M2*(t2-tвв) дисто: U=M1*(t1-tвв)+M2*(t2-tвв)
 Расчетные нагрузки: Гкал/час: Qот=0,245 Qвент=0
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.гв.ср.= Qвент.ср.=
 Договорные расходы (гр.сут.): T1/T2: Qот.гв.ср.= Qвент.ср.=
 Договорные расходы (гр.сут.): T1/T2: Qот.гв.ср.= Qвент.ср.=

Дата		Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее				
Тв	НС	M1	M2	DN	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DN	V3	V4	DN	Vопл	T3	T4	Qвент.общ.	Qвент.гвс	Qвент.гвс	Q.общ.	
23.05.20	24.00	305.60	305.60	0.00	39.04	35.40	3.64	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
24.05.20	24.00	305.37	305.37	0.00	39.13	35.67	3.46	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07
25.05.20	24.00	389.17	389.17	0.00	40.46	37.61	2.85	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12
26.05.20	24.00	179.42	180.38	-0.96	41.27	38.71	2.56	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46
Среднее	24.00	294.89	295.13	-0.24	39.98	36.85	3.13	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
Итого	96.00	1179.56	1180.52	-0.96						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 02:00	170369.73	170701.58	-	-	-	-	1215.25	-	-
	27.05.20 03:00	171523.80	171856.61	-	-	-	-	1218.93	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехнига, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения D:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:



Генеральный директор
 «Инфракилт Монтаж»
 ООО
 Санкт-Петербург
 ФГУП «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__г.

Тв. гр. С = 0