Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	126,18	118,97	7,21	69,34	65,57	3,77	7,00	5,00		7,21	-	-	7,36	-	7,36	-	69,29	-	0,50			0,50
28.05.20	24,00	-	105,67	96,44	9,23	69,26	66,71	2,55	7,00	5,00		9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	69,25	-	0,64			0,64
29.05.20	24,00	-	85,83	74,83	11,00	69,02	68,77	0,25	7,00	5,00		11,00	-	-	11,22	-	11,22	-	68,68	-	0,76			0,76
30.05.20	24,00	-	103,09	92,42	10,67	69,40	66,22	3,18	7,00	5,00		10,67	-	-	10,89	-	10,89	-	69,35	-	0,74			0,74
31.05.20	24,00	-	119,14	109,18	9,96	68,89	64,77	4,12	7,00	5,00		9,96	-	-	10,16	-	10,16	-	68,82	-	0,69			0,69
01.06.20	24,00	-	121,76	112,67	9,09	69,10	65,11	3,99	7,00	5,00		9,09	-	-	9,28	-	9,28	-	69,03	-	0,63			0,63
02.06.20	24,00	-	122,22	114,08	8,14	69,34	65,36	3,98	7,00	5,00		8,14	-	-	8,31	-	8,31	-	69,28	-	0,56			0,56
03.06.20	24,00	-	120,67	113,94	6,73	70,42	66,28	4,14	7,00	5,00		6,73	-	-	6,87	-	6,87	-	70,36	-	0,47			0,47
04.06.20	24,00	-	119,74	111,88	7,86	71,36	67,12	4,24	7,00	5,00		7,86	-	-	8,02	-	8,02	-	71,29	-	0,56			0,56
05.06.20	24,00	-	118,57	111,98	6,59	72,12	67,77	4,35	7,00	5,00		6,59	-	-	6,72	-	6,72	-	72,03	-	0,47			0,47
06.06.20	24,00	-	121,01	113,76	7,25	71,97	67,77	4,20	7,00	5,00		7,25	-	-	7,40	-	7,40	-	71,87	-	0,52			0,52
07.06.20	24,00	-	121,76	113,72	8,04	71,44	67,31	4,13	7,00	5,00		8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	71,38	-	0,57			0,57
08.06.20	24,00	-	121,05	114,30	6,75	71,14	67,28	3,86	7,00	5,00		6,75	-	-	6,89	-	6,89	-	71,06	-	0,48			0,48
09.06.20	24,00	-	120,89	113,98	6,91	71,42	67,64	3,78	7,00	5,00		6,91	-	-	7,05	-	7,05	-	71,36	-	0,49			0,49
10.06.20	24,00	-	120,30	113,72	6,58	70,82	67,04	3,78	7,00	5,00		6,58	-	-	6,71	-	6,71	-	70,76	-	0,47			0,47
11.06.20	24,00	-	120,93	115,20	5,73	71,39	67,35	4,04	7,00	5,00		5,73	-	-	5,85	-	5,85	-	71,32	-	0,41			0,41
12.06.20	24,00	-	120,66	114,87	5,79	71,84	67,76	4,08	7,00	5,00		5,79	-	-	5,91	-	5,91	-	71,77	-	0,42			0,42
13.06.20	24,00	-	122,18	115,32	6,86	72,08	68,01	4,07	7,00	5,00		6,86	-	-	7,00	-	7,00	-	72,00	-	0,49			0,49
14.06.20	24,00	-	123,39	115,64	7,75	72,01	68,05	3,96	7,00	5,00		7,75	-	-	7,91	-	7,91	-	71,93	-	0,56			0,56
15.06.20	24,00	-	123,43	116,36	7,07	71,31	67,50	3,81	7,00	5,00		7,07	-	-	7,21	-	7,21	-	71,25	-	0,50			0,50
16.06.20	24,00	-	121,87	115,94	5,93	71,51	67,73	3,78	7,00	5,00		5,93	-	-	6,05	-	6,05	-	71,44	-	0,42			0,42
17.06.20	24,00	-	121,14	115,80	5,34	71,81	68,01	3,80	7,00	5,00		5,34	-	-	5,45	-	5,45	-	71,73	-	0,38			0,38
18.06.20	24,00	-	119,93	114,46	5,47	71,77	68,05	3,72	7,00	5,00		5,47	-	-	5,58	-	5,58	-	71,69	-	0,39			0,39
19.06.20	24,00	-	119,05	115,07	3,98	71,68	67,98	3,70	7,00	5,00		3,98	-	-	4,06	-	4,06	-	71,61	-	0,29			0,29
20.06.20	24,00	-	120,19	115,43	4,76	71,87	68,05	3,82	7,00	5,00		4,76	-	-	4,86	-	4,86	-	71,80	-	0,34			0,34
21.06.20	24,00	-	120,95	113,51	7,44	71,21	67,34	3,87	7,00	5,00		7,44	-	-	7,59	-	7,59	-	71,14	-	0,53			0,53
22.06.20	24,00	-	118,34	113,57	4,77	71,63	67,66	3,97	7,00	5,00		4,77	-	-	4,87	-	4,87	-	71,55	-	0,34			0,34
23.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
24.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
25.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
26.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
27.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
28.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
29.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
30.06.20	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00		7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
Среднее	24,00	-	118,52	111,37	7,14	70,93	67,19	3,74	7,00	5,00	-	7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,85	-	0,51	-	-	0,51
Итого	840,00		4148,07	3898,01	250,06						0,00	250,06	0,00	0,00	255,16	0,00	255,16	0,00			17,68	0,00	0,00	17,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	104044,66	97066,51	42185,86	-	43257,98	-	2020,79	-	-
	23.06.20 06:00	107263,66	100092,35	43395,60	-	44495,44	-	2046,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -3,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **255,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.