

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / ЦЛО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрахаг" Чонгаж
 Источник: Обуховский З-Д

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 9909 038.1
 Строит. адрес: Ново-Александровская 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВКПТ-207784-С1-0520.0х
 Регион (Смента):
 Гмаха: 30
 Гмаха: 30
 Гмаха: 12
 Гмаха: 12
 Гмаха: 12
 Гмаха: 12

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКП-7 № 207784
 Поддош: тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 л
 Оборот: тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 л
 ТР-Д: ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 20 л
 ТР-Д: ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 20 л
 ТР-Д: ГВС(M5): расходомер: ПРЭМ 20 л
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-Tнв)+M2*(T2-Tнв)
 Расчетный алгоритм: лето: Q=M1*(T1-Tнв)+M2*(T2-Tнв)
 Договорные нагрузки (ккал/час): Qот= Qвес= Qчек.лот= Qвес
 Договорные нагрузки (ср. час): Qот.ср= Qвес.ср= Qчек.лот.ср= Qвес.ср
 Договорные расходы (ср.сут.): T/GT: Qот=0 Qвес.ср=0 Qчек.лот.ср=0 Qвес.ср=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020 Qот=0 Qвес.ср=0 Qчек.лот.ср=0 Qвес.ср=0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплоотп-е					
			M1	M2	dm	T1	T2	T3	dt	P1	P2	Qотпл	M3	M4	dm	V3	V4	двкв	Уплдл	T3	T4	Qвес.общ		Qвес.кал	Qвес.гвс	Q.общ.		
23.05.20	24.00	-	135,35	126,71	8,64	67,89	51,66	16,23	7,00	5,00	2,06	8,64	-	-	8,82	-	-	12,21	-	12,21	-	8,82	-	-	67,84	-	0,59	2,65
24.05.20	24.00	-	138,89	126,92	11,97	67,73	55,19	12,54	7,00	5,00	1,60	11,97	-	-	8,82	-	-	12,21	-	12,21	-	9,15	-	-	67,81	-	0,81	2,41
25.05.20	24.00	-	139,39	130,42	8,97	67,82	59,21	8,61	7,00	5,00	1,13	8,97	-	-	9,15	-	-	9,15	-	9,15	-	7,18	-	-	69,52	-	0,49	1,74
26.05.20	24.00	-	135,02	127,98	7,04	69,56	66,02	3,54	7,00	5,00	0,00	7,04	-	-	9,34	-	-	7,18	-	7,18	-	9,34	-	-	68,21	-	0,62	0,49
Среднее	24,00	-	137,16	128,01	9,16	68,25	58,02	10,23	7,00	5,00	1,20	9,16	-	-	9,34	-	-	7,18	-	7,18	-	9,34	-	-	68,21	-	0,62	1,82
Итого	96,00	-	546,65	512,03	36,62						4,78	36,62	0,00	0,00	37,37	0,00	0,00	37,37	0,00	37,37	0,00	9,34	0,00	0,00	68,21	0,00	2,49	7,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Q ЦЛО (Ткал)	Q ГВС (Ткал)	Траб. ч
	23.05.20 03:00	103501,46	96559,79	41967,02	-	43034,97	-	2013,28	-	-
	27.05.20 03:00	104044,66	97066,51	42185,96	-	43257,98	-	2020,79	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

13,71 °C = -0,50 ккал;
 6,78 ккал;
 37,37 кб.м.



печатать энергосбыта
 ФУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 20