Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	123,41	117,10	6,31	68,74	65,01	3,73	7,00	5,00		6,31	-	-	6,44	-	6,44	-	68,75	-	0,43			0,43
28.05.20	24,00	-	123,69	117,47	6,22	68,67	64,93	3,74	7,00	5,00		6,22	-	-	6,35	-	6,35	-	68,65	-	0,43			0,43
29.05.20	24,00	-	121,24	114,05	7,19	68,49	64,68	3,81	7,00	5,00		7,19	-	-	7,34	-	7,34	-	68,49	-	0,49			0,49
30.05.20	24,00	-	115,36	108,94	6,42	68,76	64,74	4,02	7,00	5,00		6,42	-	-	6,55	-	6,55	-	68,77	-	0,44			0,44
31.05.20	24,00	-	114,97	108,79	6,18	68,29	64,23	4,06	7,00	5,00		6,18	-	-	6,31	-	6,31	-	68,28	-	0,42			0,42
01.06.20	24,00	-	119,53	112,23	7,30	68,50	64,42	4,08	7,00	5,00		7,30	-	-	7,45	-	7,45	-	68,49	-	0,50			0,50
02.06.20	24,00	-	120,32	114,12	6,20	68,73	64,65	4,08	7,00	5,00		6,20	-	-	6,33	-	6,33	-	68,73	-	0,43			0,43
03.06.20	24,00	-	120,50	114,07	6,43	69,78	65,65	4,13	7,00	5,00		6,43	-	-	6,56	-	6,56	-	69,78	-	0,45			0,45
04.06.20	24,00	-	117,87	111,97	5,90	70,69	66,45	4,24	7,00	5,00		5,90	-	-	6,02	-	6,02	-	70,69	-	0,42			0,42
05.06.20	24,00	-	117,72	112,25	5,47	71,47	67,15	4,32	7,00	5,00		5,47	-	-	5,58	-	5,58	-	71,46	-	0,39			0,39
06.06.20	24,00	-	119,74	114,17	5,57	71,35	67,21	4,14	7,00	5,00		5,57	-	-	5,68	-	5,68	-	71,33	-	0,40			0,40
07.06.20	24,00	-	120,33	114,08	6,25	70,83	66,85	3,98	7,00	5,00		6,25	-	-	6,38	-	6,38	-	70,84	-	0,44			0,44
08.06.20	24,00	-	119,98	113,16	6,82	70,54	66,73	3,81	7,00	5,00		6,82	-	-	6,96	-	6,96	-	70,53	-	0,48			0,48
09.06.20	24,00	-	119,77	114,05	5,72	70,79	67,05	3,74	7,00	5,00		5,72	-	-	5,84	-	5,84	-	70,79	-	0,40			0,40
10.06.20	24,00	-	120,38	113,70	6,68	70,20	66,51	3,69	7,00	5,00		6,68	-	-	6,82	-	6,82	-	70,20	-	0,47			0,47
11.06.20	24,00	-	121,04	115,13	5,91	70,79	66,99	3,80	7,00	5,00		5,91	-	-	6,03	-	6,03	-	70,78	-	0,42			0,42
12.06.20	24,00	-	119,65	114,63	5,02	71,20	67,22	3,98	7,00	5,00		5,02	-	-	5,12	-	5,12	-	71,20	-	0,36			0,36
13.06.20	24,00	-	119,64	115,08	4,56	71,45	67,43	4,02	7,00	5,00		4,56	-	-	4,65	-	4,65	-	71,45	-	0,33			0,33
14.06.20	24,00	-	120,19	115,00	5,19	71,41	67,46	3,95	7,00	5,00		5,19	-	-	5,30	-	5,30	-	71,40	-	0,37			0,37
15.06.20	24,00	-	121,39	115,82	5,57	70,70	66,90	3,80	7,00	5,00		5,57	-	-	5,68	-	5,68	-	70,70	-	0,39			0,39
16.06.20	24,00	-	120,88	116,06	4,82	70,91	67,22	3,69	7,00	5,00		4,82	-	-	4,92	-	4,92	-	70,91	-	0,34			0,34
17.06.20	24,00	-	107,21	101,19	6,02	71,07	68,77	2,30	7,00	5,00		6,02	-	-	6,14	-	6,14	-	70,72	-	0,43			0,43
18.06.20	24,00	-	93,39	85,91	7,48	71,09	70,81	0,28	7,00	5,00		7,48	-	-	7,63	-	7,63	-	70,84	-	0,53			0,53
19.06.20	24,00	-	94,88	88,03	6,85	70,97	70,70	0,27	7,00	5,00		6,85	-	-	6,99	-	6,99	-	70,79	-	0,48			0,48
20.06.20	24,00	-	94,81	88,26	6,55	71,17	70,89	0,28	7,00	5,00		6,55	-	-	6,68	-	6,68	-	70,87	-	0,46			0,46
21.06.20	24,00	-	94,04	86,57	7,47	70,50	70,21	0,29	7,00	5,00		7,47	-	-	7,62	-	7,62	-	70,29	-	0,53			0,53
22.06.20	24,00	-	114,63	108,33	6,30	71,01	68,23	2,78	7,00	5,00		6,30	-	-	6,43	-	6,43	-	71,08	-	0,45			0,45
23.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
24.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
25.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
26.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
27.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
28.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
29.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
30.06.20	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00		6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
Среднее	24,00	-	115,43	109,27	6,16	70,30	67,00	3,30	7,00	5,00	-	6,16	-	-	6,29	-	6,29	-	70,25	-	0,43			0,43
Итого	840,00		4039,99	3824,28	215,70						0,00	215,70	0,00	0,00	220,11	0,00	220,11	0,00			15,14	0,00	0,00	15,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	87556,57	82575,85	33468,53	-	34312,86	-	1900,60	-	-
	23.06.20 06:00	90689,92	85542,52	34537,62	-	35405,69	-	1922,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -2,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **220,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать теплоснабжения

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.