

Обучен: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЛО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Индраскил-Точка" / Ленинградская область, Лоскутский район, д. Александровское, 19  
 Источники: Обогреваемый ЭЛ  
 Установка: ВКГ-7 № 204697  
 Часовые и суммарные значения в таблице: ВКГ-7-204697-С(05)20 кВт  
 Дата: 23.05.2020  
 Договор: 9907/038.1  
 Строит. адрес: Ново-Александровская 19  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Вычислитель: ВКГ-7 № 204697  
 Подано: тр.(M1): расходомер PRM 32 GmL = 0,067  
 Обороты: тр.(M2): расходомер PRM 32 n GmL = 0,067  
 Тр.-д. ГВС(M3): тр.-д. ГВС(M3): расходомер PRM 32 GmL = 0,067  
 Тр. цирку. ГВС(M4): расходомер PRM 32 GmL = 0,067  
 Тр. поливки(M5): расходомер PRM 32 GmL = 0,067  
 Расчетный алгоритм: эма: Q=M1\*(n1-n2)/N2 (n1-n2)/N2 (n1-n2)/N2  
 Доповольные нагрузки: Гвал/час: Qот=0,217 Qтеп.пот.= Qтеп.пот.=0,18404  
 Доповольные нагрузки: Гвал/час: Qот=0,217 Qтеп.пот.= Qтеп.пот.=0,18404  
 Доповольные расходы (ср.сут.): Гвал/сут: Qтеп.гвс-ср= Qтеп.гвс-ср=0,03927  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qтеп.гвс-ср=0,03927 Gтеп.пот.=0 Gгвс-ср=15,6

Дата		Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Общие		
Тп	НС	M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	divс	Уходп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс гвал.	Q общ.	
23.05.20	24.00	-	132,63	125,44	7,19	67,34	49,89	17,45	7,00	5,00	2,19	7,19	-	7,34	-	6,97	-	67,35	-	0,48	Гвал	Гвал	Гвал	2,68
24.05.20	24.00	-	133,27	126,44	6,83	67,19	50,16	17,03	7,00	5,00	2,16	6,83	-	6,22	-	6,22	-	67,20	-	0,46	Гвал	Гвал	Гвал	2,62
25.05.20	24.00	-	135,94	129,44	6,10	67,25	55,42	11,83	7,00	5,00	1,54	6,10	-	6,22	-	6,22	-	67,28	-	0,41	Гвал	Гвал	Гвал	1,95
26.05.20	24.00	-	132,62	126,04	6,58	69,00	65,50	3,50	7,00	5,00	0,00	6,58	-	6,71	-	6,71	-	69,02	-	0,45	Гвал	Гвал	Гвал	0,45
Среднее	24,00	-	133,52	126,84	6,68	67,70	55,24	12,45	7,00	5,00	1,47	6,68	-	6,81	-	6,81	-	67,71	-	0,45	Гвал	Гвал	Гвал	1,92
Итого	96,00	-	534,06	507,36	26,70	-	-	-	-	-	5,89	26,70	0,00	27,24	0,00	27,24	0,00	-	-	1,81	0,00	0,00	7,70	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата: 23.05.20 02:00	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЛО (Гвал)	Q ГВС (Гвал)	Треб. ч
	27.05.20 03:00	8703,25	8206,52	33296,22	-	34100,60	-	1892,99	-	-
		8256,57	8257,88	33488,53	-	3412,86	-	1900,60	-	-

Корректировка на температуру холодной воды: 13,71 °С = -0,37 Гвал;  
 с учетом корректировок: 7,33 Гвал;  
 Итого по приборам учета: 27,24 куб.м.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Гвал: \_\_\_\_\_  
 куб.м: \_\_\_\_\_



печатать энергосбыта  
 Филиал «Энергосбыт»  
 «ОТЧЕТ ПРИНИТ»  
 20 Г