Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	125,77	111,73	14,04	68,37	64,23	4,14	7,00	5,00		14,04	-	-	14,33	-	14,33	-	68,14	-	0,96			0,96
28.05.20	24,00	-	126,39	111,93	14,46	68,30	64,17	4,13	7,00	5,00		14,46	-	-	14,76	-	14,76	-	68,03	-	0,98			0,98
29.05.20	24,00	-	122,08	109,18	12,90	68,11	63,84	4,27	7,00	5,00		12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	67,87	-	0,88			0,88
30.05.20	24,00	-	117,99	103,30	14,69	68,36	63,95	4,41	7,00	5,00		14,69	-	-	14,99	-	14,99	-	68,12	-	1,00			1,00
31.05.20	24,00	-	120,90	101,27	19,63	67,90	63,74	4,16	7,00	5,00		19,63	-	-	20,03	-	20,03	-	67,65	-	1,33			1,33
01.06.20	24,00	-	121,92	106,12	15,80	68,10	63,89	4,21	7,00	5,00		15,80	-	-	16,12	-	16,12	-	67,87	-	1,07			1,07
02.06.20	24,00	-	123,72	108,04	15,68	68,35	64,10	4,25	7,00	5,00		15,68	-	-	16,00	-	16,00	-	68,11	-	1,07			1,07
03.06.20	24,00	-	122,21	108,92	13,29	69,40	64,91	4,49	7,00	5,00		13,29	-	-	13,56	-	13,56	-	69,16	-	0,92			0,92
04.06.20	24,00	-	120,77	106,28	14,49	70,29	65,73	4,56	7,00	5,00		14,49	-	-	14,79	-	14,79	-	70,05	-	1,02			1,02
05.06.20	24,00	-	119,82	107,26	12,56	71,07	66,40	4,67	7,00	5,00		12,56	-	-	12,82	-	12,82	-	70,82	-	0,89			0,89
06.06.20	24,00	-	122,47	108,83	13,64	70,96	66,39	4,57	7,00	5,00		13,64	-	-	13,92	-	13,92	-	70,71	-	0,96			0,96
07.06.20	24,00	-	123,01	108,50	14,51	70,46	66,04	4,42	7,00	5,00		14,51	-	-	14,81	-	14,81	-	70,24	-	1,02			1,02
08.06.20	24,00	-	123,07	109,72	13,35	70,18	65,89	4,29	7,00	5,00		13,35	-	-	13,62	-	13,62	-	69,93	-	0,93			0,93
09.06.20	24,00	-	122,71	109,27	13,44	70,43	66,22	4,21	7,00	5,00		13,44	-	-	13,71	-	13,71	-	70,22	-	0,94			0,94
10.06.20	24,00	-	121,66	109,47	12,19	69,84	65,64	4,20	7,00	5,00		12,19	-	-	12,44	-	12,44	-	69,60	-	0,85			0,85
11.06.20	24,00	-	123,37	110,70	12,67	70,43	66,15	4,28	7,00	5,00		12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	70,18	-	0,89			0,89
12.06.20	24,00	-	122,64	109,68	12,96	70,82	66,36	4,46	7,00	5,00		12,96	-	-	13,22	-	13,22	-	70,58	-	0,91			0,91
13.06.20	24,00	-	122,81	110,14	12,67	71,07	66,55	4,52	7,00	5,00		12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	70,84	-	0,90			0,90
14.06.20	24,00	-	123,10	110,06	13,04	71,04	66,65	4,39	7,00	5,00		13,04	-	-	13,31	-	13,31	-	70,79	-	0,92			0,92
15.06.20	24,00	-	122,86	109,10	13,76	70,34	66,11	4,23	7,00	5,00		13,76	-	-	14,04	-	14,04	-	70,10	-	0,96			0,96
16.06.20	24,00	-	120,87	108,17	12,70	70,55	66,48	4,07	7,00	5,00		12,70	-	-	12,96	-	12,96	-	70,33	-	0,89			0,89
17.06.20	24,00	-	126,65	113,63	13,02	70,85	66,90	3,95	7,00	5,00		13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	70,65	-	0,92			0,92
18.06.20	24,00	-	133,64	121,34	12,30	70,83	67,08	3,75	7,00	5,00		12,30	-	-	12,55	-	12,55	-	70,61	-	0,87			0,87
19.06.20	24,00	-	136,27	124,68	11,59	70,71	67,01	3,70	7,00	5,00		11,59	-	-	11,83	-	11,83	-	70,49	-	0,82			0,82
20.06.20	24,00	-	137,39	124,67	12,72	70,90	67,09	3,81	7,00	5,00		12,72	-	-	12,98	-	12,98	-	70,65	-	0,90			0,90
21.06.20	24,00	-	135,76	122,00	13,76	70,23	66,41	3,82	7,00	5,00		13,76	-	-	14,04	-	14,04	-	70,01	-	0,96			0,96
22.06.20	24,00	-	130,44	117,53	12,91	70,67	66,68	3,99	7,00	5,00		12,91	-	-	13,17	-	13,17	-	70,44	-	0,91			0,91
23.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
24.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
25.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
26.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
27.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
28.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
29.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
30.06.20	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00		13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95			0,95
Среднее	24,00	-	124,83	111,17	13,66	69,95	65,73	4,22	7,00	5,00	-	13,66	-	-	13,94	-	13,94	-	69,71	-	0,95	-	-	0,95
Итого	840,00		4368,89	3890,86	478,04						0,00	478,04	0,00	0,00	487,79	0,00	487,79	0,00			33,28	0,00	0,00	33,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	89169,55	77561,32	29903,90	-	30664,25	-	2671,30	-	-
	23.06.20 06:00	92555,85	80578,41	31032,23	-	31817,75	-	2709,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -6,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкосервис № 2 Невского р-на» Санкт-Петербург

Печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.