Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0520.txt

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	134,66	119,07	15,59	66,99	45,85	21,14	7,00	5,00	2,53	15,59	-	-	15,91	-	15,91	-	66,78	-	1,04			3,57
24.05.20	24,00	-	137,10	119,22	17,88	66,85	46,26	20,59	7,00	5,00	2,46	17,88	-	-	18,24	-	18,24	-	66,66	-	1,19			3,65
25.05.20	24,00	-	138,76	123,39	15,37	66,93	52,85	14,08	7,00	5,00	1,75	15,37	-	-	15,68	-	15,68	-	66,76	-	1,03			2,78
26.05.20	24,00	-	135,15	120,60	14,55	68,65	64,68	3,97	7,00	5,00	0,00	14,55	-	-	14,85	-	14,85	-	68,44	-	1,00			1,00
Среднее	24,00	-	136,42	120,57	15,85	67,36	52,41	14,95	7,00	5,00	1,68	15,85	-	-	16,17	-	16,17	-	67,16	-	1,06	-	-	2,75
Итого	96,00		545,67	482,28	63,39						6,74	63,39	0,00	0,00	64,68	0,00	64,68	0,00			4,25	0,00	0,00	10,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	88624,08	77079,27	29717,81	-	30474,30	-	2660,07	-	-
	27.05.20 03:00	89169,55	77561,32	29903,90	-	30664,25	-	2671,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.