Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	124,63	112,19	12,44	69,42	64,97	4,45	7,00	5,00		14,12	-	-	14,44	-	14,44	-	69,26	-	0,98			0,98
28.05.20	24,00	-	124,95	111,97	12,98	69,32	64,88	4,44	7,00	5,00		14,56	-	-	14,84	-	14,84	-	68,96	-	1,00			1,00
29.05.20	24,00	-	120,67	108,69	11,98	69,19	64,61	4,58	7,00	5,00		13,39	-	-	13,66	-	13,66	-	68,98	-	0,92			0,92
30.05.20	24,00	-	116,07	104,30	11,77	69,48	64,69	4,79	7,00	5,00		13,10	-	-	13,37	-	13,37	-	69,25	-	0,91			0,91
31.05.20	24,00	-	119,79	104,86	14,93	68,96	64,16	4,80	7,00	5,00		16,23	-	-	16,60	-	16,60	-	68,68	-	1,12			1,12
01.06.20	24,00	-	122,22	107,89	14,33	69,17	64,39	4,78	7,00	5,00		15,65	-	-	15,98	-	15,98	-	68,96	-	1,08			1,08
02.06.20	24,00	-	121,98	109,22	12,76	69,42	64,66	4,76	7,00	5,00		14,10	-	-	14,41	-	14,41	-	69,29	-	0,98			0,98
03.06.20	24,00	-	121,71	108,98	12,73	70,50	65,69	4,81	7,00	5,00		14,05	-	-	14,34	-	14,34	-	70,37	-	0,99			0,99
04.06.20	24,00	-	120,35	107,20	13,15	71,35	66,45	4,90	7,00	5,00		14,32	-	-	14,64	-	14,64	-	71,20	-	1,02			1,02
05.06.20	24,00	-	119,46	107,26	12,20	72,00	67,03	4,97	7,00	5,00		13,35	-	-	13,67	-	13,67	-	71,81	-	0,96			0,96
06.06.20	24,00	-	123,36	109,16	14,20	71,90	67,04	4,86	7,00	5,00		15,20	-	-	15,58	-	15,58	-	71,59	-	1,09			1,09
07.06.20	24,00	-	121,68	109,56	12,12	71,34	66,59	4,75	7,00	5,00		13,19	-	-	13,49	-	13,49	-	71,23	-	0,94			0,94
08.06.20	24,00	-	120,86	109,61	11,25	71,03	66,48	4,55	7,00	5,00		12,31	-	-	12,57	-	12,57	-	70,82	-	0,87			0,87
09.06.20	24,00	-	119,47	108,79	10,68	71,40	66,88	4,52	7,00	5,00		11,69	-	-	11,93	-	11,93	-	71,32	-	0,83			0,83
10.06.20	24,00	-	120,54	108,44	12,10	70,74	66,25	4,49	7,00	5,00		12,62	-	-	12,87	-	12,87	-	70,58	-	0,89			0,89
11.06.20	24,00	-	120,82	109,45	11,37	71,32	66,67	4,65	7,00	5,00		11,62	-	-	11,87	-	11,87	-	71,06	-	0,83			0,83
12.06.20	24,00	-	119,80	108,87	10,93	71,74	66,94	4,80	7,00	5,00		11,37	-	-	11,64	-	11,64	-	71,56	-	0,81			0,81
13.06.20	24,00	-	120,18	109,12	11,06	71,98	67,17	4,81	7,00	5,00		11,52	-	-	11,78	-	11,78	-	71,83	-	0,83			0,83
14.06.20	24,00	-	120,73	109,46	11,27	71,91	67,16	4,75	7,00	5,00		11,81	-	-	12,07	-	12,07	-	71,61	-	0,85			0,85
15.06.20	24,00	-	120,71	110,11	10,60	71,23	66,65	4,58	7,00	5,00		11,25	-	-	11,49	-	11,49	-	71,05	-	0,80			0,80
16.06.20	24,00	-	120,71	109,82	10,89	71,42	66,94	4,48	7,00	5,00		11,52	-	-	11,76	-	11,76	-	71,27	-	0,82			0,82
17.06.20	24,00	-	122,46	111,61	10,85	71,70	67,19	4,51	7,00	5,00		11,59	-	-	11,83	-	11,83	-	71,62	-	0,83			0,83
18.06.20	24,00	-	121,43	111,32	10,11	71,73	67,28	4,45	7,00	5,00		11,02	-	-	11,26	-	11,26	-	71,43	-	0,79			0,79
19.06.20	24,00	-	122,96	111,43	11,53	71,67	67,21	4,46	7,00	5,00		12,42	-	-	12,71	-	12,71	-	71,55	-	0,89			0,89
20.06.20	24,00	-	122,30	111,96	10,34	71,83	67,11	4,72	7,00	5,00		11,29	-	-	11,54	-	11,54	-	71,53	-	0,81			0,81
21.06.20	24,00	-	120,68	110,38	10,30	71,17	66,38	4,79	7,00	5,00		11,21	-	-	11,45	-	11,45	-	71,07	-	0,80			0,80
22.06.20	24,00	-	120,97	110,47	10,50	71,59	66,82	4,77	7,00	5,00		11,40	-	-	11,66	-	11,66	-	71,36	-	0,81			0,81
23.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
24.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
25.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
26.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
27.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
28.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
29.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
30.06.20	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00		12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
Среднее	24,00	-	121,17	109,34	11,83	70,91	66,23	4,67	7,00	5,00	-	12,81	-	-	13,09	-	13,09	-	70,71	-	0,91	-	-	0,91
Итого	840,00		4240,82	3826,82	414,00						0,00	448,39	0,00	0,00	458,18	0,00	458,18	0,00			31,68	0,00	0,00	31,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	116887,14	103130,26	12339,84	-	12654,38	-	3145,32	-	-
	23.06.20 06:00	120173,14	106096,41	12686,25	-	13008,34	-	3181,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -6,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **458,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» _____ 20___ г.