Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	81,03	73,21	7,82	68,22	64,18	4,04	7,00	5,00		7,82	-	-	7,98	-	7,98	-	68,26	-	0,53			0,53
28.05.20	24,00	-	80,96	73,03	7,93	68,18	64,15	4,03	7,00	5,00		7,93	-	-	8,09	-	8,09	-	68,15	-	0,54			0,54
29.05.20	24,00	-	77,77	70,96	6,81	68,02	63,82	4,20	7,00	5,00		6,81	-	-	6,95	-	6,95	-	68,05	-	0,46			0,46
30.05.20	24,00	-	75,34	68,48	6,86	68,25	63,78	4,47	7,00	5,00		6,86	-	-	7,00	-	7,00	-	68,25	-	0,47			0,47
31.05.20	24,00	-	77,13	68,77	8,36	67,78	63,36	4,42	7,00	5,00		8,36	-	-	8,53	-	8,53	-	67,76	-	0,57			0,57
01.06.20	24,00	-	78,77	70,63	8,14	67,98	63,53	4,45	7,00	5,00		8,14	-	-	8,31	-	8,31	-	67,99	-	0,55			0,55
02.06.20	24,00	-	78,37	71,31	7,06	68,23	63,77	4,46	7,00	5,00		7,06	-	-	7,20	-	7,20	-	68,26	-	0,48			0,48
03.06.20	24,00	-	78,86	71,12	7,74	69,31	64,80	4,51	7,00	5,00		7,74	-	-	7,90	-	7,90	-	69,35	-	0,54			0,54
04.06.20	24,00	-	76,72	69,80	6,92	70,21	65,58	4,63	7,00	5,00		6,92	-	-	7,06	-	7,06	-	70,23	-	0,49			0,49
05.06.20	24,00	-	76,53	69,58	6,95	70,99	66,24	4,75	7,00	5,00		6,95	-	-	7,09	-	7,09	-	71,00	-	0,49			0,49
06.06.20	24,00	-	77,38	70,82	6,56	70,85	66,23	4,62	7,00	5,00		6,56	-	-	6,69	-	6,69	-	70,82	-	0,46			0,46
07.06.20	24,00	-	78,93	70,89	8,04	70,38	65,90	4,48	7,00	5,00		8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	70,42	-	0,57			0,57
08.06.20	24,00	-	78,40	70,85	7,55	70,10	65,86	4,24	7,00	5,00		7,55	-	-	7,70	-	7,70	-	70,11	-	0,53			0,53
09.06.20	24,00	-	77,17	70,50	6,67	70,37	66,16	4,21	7,00	5,00		6,67	-	-	6,81	-	6,81	-	70,41	-	0,47			0,47
10.06.20	24,00	-	76,65	70,37	6,28	69,74	65,57	4,17	7,00	5,00		6,28	-	-	6,41	-	6,41	-	69,77	-	0,44			0,44
11.06.20	24,00	-	76,99	71,21	5,78	70,32	65,98	4,34	7,00	5,00		5,78	-	-	5,90	-	5,90	-	70,32	-	0,41			0,41
12.06.20	24,00	-	77,08	70,69	6,39	70,73	66,27	4,46	7,00	5,00		6,39	-	-	6,52	-	6,52	-	70,74	-	0,45			0,45
13.06.20	24,00	-	77,11	70,72	6,39	70,97	66,45	4,52	7,00	5,00		6,39	-	-	6,52	-	6,52	-	70,98	-	0,45			0,45
14.06.20	24,00	-	76,51	70,84	5,67	70,91	66,43	4,48	7,00	5,00		5,67	-	-	5,79	-	5,79	-	70,89	-	0,40			0,40
15.06.20	24,00	-	77,67	71,16	6,51	70,25	65,93	4,32	7,00	5,00		6,51	-	-	6,64	-	6,64	-	70,28	-	0,46			0,46
16.06.20	24,00	-	77,90	70,91	6,99	70,46	66,33	4,13	7,00	5,00		6,99	-	-	7,13	-	7,13	-	70,49	-	0,49			0,49
17.06.20	24,00	-	77,94	72,13	5,81	70,71	66,64	4,07	7,00	5,00		5,81	-	-	5,93	-	5,93	-	70,76	-	0,41			0,41
18.06.20	24,00	-	77,31	71,86	5,45	70,69	66,69	4,00	7,00	5,00		5,45	-	-	5,56	-	5,56	-	70,68	-	0,39			0,39
19.06.20	24,00	-	76,55	71,74	4,81	70,60	66,60	4,00	7,00	5,00		4,81	-	-	4,91	-	4,91	-	70,60	-	0,34			0,34
20.06.20	24,00	-	76,54	71,98	4,56	70,77	66,58	4,19	7,00	5,00		4,56	-	-	4,65	-	4,65	-	70,74	-	0,32			0,32
21.06.20	24,00	-	76,76	70,95	5,81	70,11	65,84	4,27	7,00	5,00		5,81	-	-	5,93	-	5,93	-	70,11	-	0,41			0,41
22.06.20	24,00	-	76,11	70,97	5,14	70,51	66,22	4,29	7,00	5,00		5,14	-	-	5,24	-	5,24	-	70,49	-	0,36			0,36
23.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
24.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
25.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
26.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
27.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
28.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
29.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
30.06.20	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00		6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
Среднее	24,00	-	77,57	70,94	6,63	69,84	65,51	4,32	7,00	5,00	-	6,63	-	-	6,76	-	6,76	-	69,85	-	0,46	-	-	0,46
Итого	840,00		2715,07	2483,03	232,04						0,00	232,04	0,00	0,00	236,77	0,00	236,77	0,00			16,18	0,00	0,00	16,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	75876,53	70272,08	23215,53	-	23808,82	-	1979,61	-	-
	23.06.20 06:00	77979,98	72196,32	23799,87	-	24405,99	-	2000,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -3,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **236,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать теплоснабжающей

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.