Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 31502
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах ВКТ7-207933-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207933 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С = 13,71

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 п | Gmin= | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.05.20 | 24,00 | - | 94,43 | 94,43 | 0,00 | 67,83 | 46,48 | 21,35 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,02 |
| 24.05.20 | 24,00 | - | 95,22 | 95,22 | 0,00 | 67,68 | 46,85 | 20,83 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,99 |
| 25.05.20 | 24,00 | - | 59,35 | 59,35 | 0,00 | 66,87 | 46,71 | 20,16 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,20 |
| 26.05.20 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 21,77 | -0,78 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 62,25 | 62,25 | - | 55,84 | 40,45 | 15,39 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,30 |
| Итого | 96,00 | | 249,00 | 249,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.05.20 01:00 | 64948,40 | 64246,29 | - | - | - | - | 1554,34 | - | - |
| | 27.05.20 03:00 | 65193,59 | 64491,48 | - | - | - | - | 1559,46 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург