Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2 | Код УУТЭ
Обслуживающая организация: ООО "Инфрахит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24.00	-	79,30	69,18	10,12	65,48	41,74	23,74	6,09	2,95	1,71	9,28	0,00	9,28	9,47	0,00	9,47	-	64,22	0,00	0,60			2,31
24.05.20	24.00	-	81,25	70,12	11,12	65,07	42,17	22,90	6,18	2,91	1,67	10,29	0,00	10,29	10,49	0,00	10,49	-	63,96	0,00	0,66			2,33
25.05.20	24.00	-	82,75	72,82	9,93	64,59	42,88	21,71	6,21	2,80	1,65	9,07	0,00	9,07	9,25	0,00	9,25	-	63,33	0,00	0,59			2,23
26.05.20	24.00	-	76,55	67,13	9,42	66,11	43,59	22,52	6,04	2,96	1,57	8,63	0,00	8,63	8,80	0,00	8,80	-	64,96	0,00	0,56			2,14
Среднее	24,00	-	79,96	69,81	10,15	65,31	42,60	22,72	6,13	2,90	1,65	9,32	-	9,32	9,50	-	9,50	-	64,12	-	0,60	-	-	2,25
Итого	96,00		319,85	279,26	40,59						6,60	37,28	0,00	37,28	38,00	0,00	38,00	0,00			2,42	0,00	0,00	9,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.11.19 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.11.19 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.